

华能澜沧江水电股份有限公司

电线电缆非招标采购供应商资格要求

一、 供应商资格要求

- 1、 通过“中国华能集团公司 2015-2017 年度电缆集中采购年度资格预审”的合格供应商可直接参与报价，或者通过唯一授权经销商参与报价。
- 2、 未参与“中国华能集团公司 2015-2017 年度电缆集中采购年度资格预审”的库内合格供应商，须满足以下资格条件：

电线电缆非招标采购资格要求

序号	资质、业绩要求	具体内容
1	法人资格	具有中华人民共和国境内依法注册的企业法人资格，且营业执照注册资本金不低于 1 亿元人民币。企业连续生产电缆产品时间 10 年以上。
2	供货业绩要求	<p>(1) 6-35kV 电力电缆：近 5 年内不少于 3 个供货业绩且无质量问题运行两年及以上，至少有一个供货合同金额 200 万元，另至少一个供货合同包含 240mm² 截面电缆。</p> <p>(2) 1kV 电力电缆：近 5 年内不少于 3 个供货业绩且成功运行两年及以上，至少有一个供货合同金额 200 万元，另至少一个供货合同中包含 240mm² 截面的电缆；至少一个供货合同包含 4 芯电缆。</p> <p>(3) 控制电缆：近 5 年内不少于 3 个供货业绩且成功运行两年及以上，至少有一个供货合同金额 200 万元，另至少一个供货合同中包含 0.75 mm² 截面的控制电缆；至少一个供货合同中包含 19 芯及以上的控制电缆。</p> <p>须提供供货合同和最终用户使用情况证明材料，必须提供用户联系方式。</p>
3	认证证书	具有 ISO9000 系列质量管理体系认证证书、ISO14000 系列环境管理体系认证证书、OHSAS18000 职业健康安全管理体系证书及年检记录。
4	生产许可证	(1) 须具有全国工业生产许可证，该许可证应涵盖额定电压 6kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆、额定电压 1kV 挤包绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电

电线电缆非招标采购资格要求

序号	资质、业绩要求	具体内容
		<p>缆。</p> <p>(2) 应具备安全运行达到三年及以上的 35kV 悬链式交联流水线设备。</p>
5	产品型式试验报告/检测报告	<p>(1) 具有由国家电线电缆质量监督检验中心、电力工业电气设备质量检验检测中心或机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检测中心出具的不超过 5 年的 35kV、6kV、1kV 电压等级、控制电缆型式试验报告（须提供报告的网络查询方式或查询电话）。</p> <p>(2) 具有由国家防火建筑材料质量监督检验中心、国家电线电缆质量监督检验中心、电力工业电气设备质量检验检测中心或机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检测中心出具的 35kV、6kV、1kV 电压等级、控制电缆检测报告，并提供阻燃试验报告。以上报告须提供扫描件。（须提供报告的网络查询方式或查询电话）</p>