



中国交通建设  
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

中交第三航务工程局有限公司

# 招标文件

招标项目：中交三航局第三工程有限公司二处-成都地铁盾构始发应急电缆

招标编号：SHJZB-03-三-W-2017056

招标组织：中交第三航务工程局有限公司招标中心

招 标 人：上海三航工贸有限公司

编制日期：2017年11月28日

## 第四章 招标货物清单及技术规格要求

### 一、产品名称、型号规格、数量及供货时间：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	供货时间	备注
1	盾构始发调试电缆 690V	CEFR/SA 1*240mm <sup>2</sup>	m	980	2017年12月	7根*140m
2	盾构始发调试电缆 400V	CEFR/SA 1*185mm <sup>2</sup>	m	1680	2017年12月	14根*120m
金额（大写）：人民币						

二、质量要求、技术标准：产品质量标准符合国家标准，若无国家标准则按行业标准或生产企业标准执行，对因产品的质量所造成设备的损坏等，损失由供方承担；随货提供产品质量证明文件、检验合格证。

三、供方对质量负责的条件和期限：供方提供符合国家标准，及相关规范要求的有效的第三方全检检测报告，需方对该合同电缆进行取样抽检（送当地专业检测机构），若抽检不合格，进行复检，复检费用由供方承担，若复检不合格则判定所供电缆全部不合格，予以退货处理，所产生的一切费用及造成的一切后果，由供方承担；

铜芯实测线径不得低于95%，否则一律视为不合格品。送货前通知需方，需方根据需要派人到生产厂家鉴定，保证为原厂产品；