

国网江苏省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2020-1

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	艾博白云电气技术(扬州)有限公司	抽检不合格：2019年3月26日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，温升验证不合格II级。六个月累计出现1次III级，2次II级问题，前次III级问题为2019年第1批，II级问题为2019年第2批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
2	安徽安耐特电气有限公司	抽检不合格：2019年3月6日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，成套设备的防护等级不合格II级，III级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第2批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
3	安吉中电网络工程有限公司	整改未完成：2018年9月28日供江苏公司的电缆保护管产品，2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满后日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
4	奥顿电气有限公司	整改未完成：2019年5月5日供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品，2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
5	保定市龙跃电力器材制造有限公司	抽检不合格：2019年3月26日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，温升验证不合格II级，II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱

6	保定意源达电力设备制造有限公司	整改未完成:2019年5月20日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品,2019年7月11日-2019年9月10日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期满后日供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年9月10日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
7	北京德威佰特科技有限公司	抽检不合格:2019年7月16日供江苏公司的电缆分支箱产品,金属材料材质检测不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
8	北京德威佰特科技有限公司	抽检不合格:2019年4月12日供江苏公司的配电箱(JP柜)产品,温升验证不合格II级。六个月累计出现2次II级问题,前次II级问题为2019年第3批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
9	北京合锐赛尔电力科技股份有限公司	整改未完成:2019年3月28日供江苏公司的配电箱(JP柜)产品,2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后日供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱
10	北京华电瑞通电力工程技术有限公司	抽检不合格:2019年7月12日供江苏公司的低压开关柜产品,防护等级验证不合格II级。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	低压开关柜
11	北京科锐配电自动化股份有限公司	整改未完成:2019年3月8日供江苏公司的10kV环网柜产品,2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后日供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV环网柜(箱)

12	常熟市常建集团有限公司	抽检不合格: 2019年10月24日供江苏公司的电缆保护管产品导管材料密度‘压扁试验, 维卡软化温度II级。六个月累计出现3次II级问题前次II级问题为2019年第3批、2019年第6批, 本次1次II级问题。	2020年1月2日-2021年1月1日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
13	常州欧宝电气设备有限公司	抽检不合格: 2018年8月20日供江苏公司的所有物资品类产品, 省月市公司抽检不合格, III级质量问题III级。六个月内累计出现4次III级、1次II级问题, 前次III级问题报告出具时间2018年3月27日(2018年第4批)、2018年7月23日(2018年第7批)、2018年8月7日(2018年第8批), II级问题报告出具时间2018年8月15日(2018年第9批)。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
14	常州市光辉变压器制造有限公司	整改不合格: 2019年6月14日供江苏公司的配网设备协议库存综合配电箱, 温升验证项目不合格II级。六个月累计出现2次II级问题, 前次II级问题为2019年第1批。且有整改不合格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中列入黑名单6个月。处理期满供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	所有物资品类
15	常州市新东方电缆有限公司	整改未完成: 2017年7月7日供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品, 2017年10月30日-2017年12月29日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期满日供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2017年10月30日-2017年12月29日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV导地线
16	大连第一互感器有限责任公司	抽检不合格: 2019年10月24日供江苏公司的电流互感器(10kV日-35kV)产品, 匝间过电压试验不合格III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	电流互感器
17	德勒科技有限公司	抽检不合格: 2019年7月23日供江苏公司的低压电缆分支箱(0.4kV)产品, 箱体厚度不合格III级。六个月累计出现2次II级问题、2次III级问题, 前次II级问题为2019年第2批、2019年第4批、前次III级问题2019年第5批。	2019年11月1日-2020年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类

18	登高电气有限公司	抽检不合格：2019年4月6日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，进行温升试验不合格。II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
19	福建和盛塑业有限公司	抽检不合格：2018年8月27日供江苏公司的所有物资品类产品，省月市公司抽检不合格，I级质量问题I级。六个月内累计出现1次I级、3次III级质量问题，前次III级问题报告出具时间为2018年4月28日（2018年第6批）、2018年7月23日（2018年第7批）、2018年8月7日（2018年第8批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
20	福州天宇电气股份有限公司	整改未完成：2018年8月10日；2018年6月11日；2018年7月23日；2018年7月23日供江苏公司的所有物资品类产品，2018年10月26日-2019年10月25日在江苏公司招标中列入黑名单1年。处理期满后供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年10月26日-2019年10月25日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
21	广西南宝特电气制造有限公司	抽检不合格：2019年10月20日供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品，短路承受能力试验不合格III级。六个月累计出现1次II级、1次问题III级前次II级问题为2019年第3批。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
22	国能子金电缆南通有限公司	延期交货：供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品2017年4月，因供应商延期交货，严重影响工程进度。	2017年6月14日-2017年8月13日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV导地线
23	海南金盘智能科技股份有限公司	抽检不合格：2019年10月9日供江苏公司的环网柜产品，箱体厚度不达标III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）

24	海南金盘智能科技股份有限公司	抽检不合格：2019年8月13日，2019年8月22日供江苏公司的配电箱产品，柜体厚度、柜体材质项目不合格，布线、操作性能和功能不合格，III级，III级。六个月累计出现1次II级问题，2次III级问题，前次II级问题为2019年第3批、前次III级问题为2019年第4批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
25	海盐变压器有限公司	抽检不合格：2019年9月25日，2019年10月12日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品短路承受能力试验不合格III级，II级。六个月累计出现3次II级问题，2次III级问题，前次II级问题为2019年第4批、第3批，前次III级问题为2019年第5批，本次1次II级问题，1次III级问题。	2020年1月2日-2023年1月1日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
26	杭州电缆股份有限公司	抽检不合格：2019年7月17日，2019年5月6日日供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体直流电阻检测不合格，绝缘收缩试验不合格III级，III级。六个月累计出现2次III级问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV导地线
27	杭州浩飞管业有限公司	整改未完成：2018年7月23日供江苏公司的电缆保护管产品，2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
28	杭州介通电缆保护管有限公司	整改未完成：2018年10月10日供江苏公司的电缆保护管产品，2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
29	杭州金泰塑业有限公司	抽检不合格：2018年8月15日供江苏公司的电缆保护管，省/市公司抽检不合格，III级质量问题。六个月内累计出现1次I级、1次II级、2次III级问题，前次II级问题报告出具时间2018年4月16日（2018年第5批）、I级问题报告出具时间2018年7月20日（2018年第8批）、III级问题报告出具时间2018年7月23日（2018年第7批）。且整改不合格。	2019年3月7日-2021年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单2年	所有物资品类

30	杭州铭通电气有限公司	抽检不合格：2019年6月5日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，柜体厚度、柜体材质不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱
31	杭州普安科技有限公司	抽检不合格：2019年6月25日供江苏公司的电缆分支箱产品，箱体厚度、箱体材质不合格II级。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
32	杭州普安科技有限公司	抽检不合格：2019年10月18日，2019年10月24日，2019年11月6日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，箱体厚度及材材质检查不合格II级，I级，III级。六个月累计出现1次I级问题，1次III级问题。	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
33	杭州世创电子技术股份有限公司	抽检不合格：2019年7月5日供江苏公司的环网柜产品，箱体材质厚度不达标III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
34	杭州世创电子技术股份有限公司	抽检不合格：2019年6月10日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，电气间隙和爬电距离不合格，II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第1批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
35	河北百思特电气有限公司	整改未完成：2019年4月16日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱

36	河北恒源线缆有限公司	抽检不合格：2018年6月25日；2018年7月3日供江苏公司的所有物资品类产品，省月市公司抽检不合格，II级质量问题III级；II级。六个月累计出现3次II级、2次III级问题，前次II级问题报告出具时间为2018年4月8日（2018年第4批）、2018年3月19日（2018年第6批），III级问题报告出具时间为2018年3月23日（2018年第7批）、2018年6月25日（2018年第8批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
37	河北金江电气股份有限公司	抽检不合格：2019年9月9日供江苏公司的低压综合配电箱（JP柜）产品，柜体尺寸，厚度不合格III级。六个月累计出现1次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第3批。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱
38	河北燎源电讯器材有限公司	整改未完成：2018年3月19日供江苏公司的钢绞线产品，2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满后供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV 导地线
39	河北万庆电力器材科技有限公司	抽检不合格：2019年7月26日供江苏公司的所有物资品类产品，电气间隙和爬电距离不合格II级。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第1批、前次II级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
40	河南昌泰电力设备有限公司	处理时间顺延：供江苏公司的110kV 钢管杆（桩）产品，2017年6月14日-2017年8月13日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	2017年6月14日-2017年8月13日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期内无对应品类招标，处理时间顺延	110kV 钢管杆（桩）
41	河南瑞尔电气股份有限公司	抽检不合格：2019年8月23日，2019年9月17日供江苏公司的10kV 油浸式非晶合金变压器产品，短路承受能力试验不合格III级，III级。六个月累计出现1次II级问题，2次III级问题，前次II级问题为2019年第3批，本次复检不合格。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV 配变

42	河南省三禾电气有限公司	抽检不合格: 2019年10月23日供江苏公司的配电箱(JP柜)产品, 温升验证不合格II级。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱
43	湖北楚天电气有限公司	诚信问题: 2019年7月发生擅自修改核实证明函件的失信行为。	2019年9月10日-2022年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
44	华仪电气股份有限公司	抽检不合格: 2019年5月5日供江苏公司的环网柜产品, 箱体材质不合格III级。六个月累计出现2次III级问题前次III级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV环网柜(箱)
45	华仪电气股份有限公司	抽检不合格: 2019年7月24日供江苏公司的柱上开关设备产品, 雷电冲击电压试验和机械寿命试验不合格II级。六个月累计出现2次II级问题, 前次II级问题为2019年第2批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存负荷开关
46	环宇集团(南京)有限公司	抽检不合格: 2019年8月7日, 2019年9月12日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品, 绝缘液试验不合格, 短路承受能力试验不合格, 绝缘液试验不合格, 短路承受能力试验不合格II级, III级。六个月累计出现2次II级问题、2次III级问题, 前次II级问题为2019年第3批、前次III级问题2019年第5批。	2019年11月1日-2020年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
47	霍立克电气有限公司	抽检不合格: 2019年5月15日供江苏公司的低压电缆分支箱(0.4kV)产品, 温升不合格II级。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件

48	济宁市华运水泥制品有限公司	诚信问题: 2019年8月发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理的不诚信行为。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
49	济宁市隆昌水泥制品有限公司	诚信问题: 2019年8月发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理的不诚信行为。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
50	济宁市山力水泥制品有限公司	诚信问题: 2019年8月发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理的不诚信行为。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
51	嘉祥县光明制杆有限公司	诚信问题: 2019年8月发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理的不诚信行为。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
52	嘉兴市恒创电力设备有限公司	抽检不合格: 2019年10月17日供江苏公司的箱式变电站产品, 主回路的绝缘试验不合格, 短路阻抗和负载损耗测量不合格II级。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV箱变
53	江苏安方电力科技有限公司	抽检不合格: 2019年4月11日供江苏公司的10kV环网柜产品, 温升试验不合格II级。六个月累计出现2次II级问题, 前次II级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV环网柜(箱)

54	江苏常峰电力科技股份有限公司	处理时间顺延：2017年5月12日供江苏公司的变电站支架产品，2018年3月28日-2018年5月27日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	2018年3月28日-2018年5月27日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期内无对应品类招标，处理时间顺延	变电站支架
55	江苏诚威电力设备有限公司	处理时间顺延：2018年9月5日供江苏公司的复合材料管产品，2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期内无对应品类招标，处理时间顺延	复合材料管
56	江苏诚威电力设备有限公司	抽检不合格：2019年6月28日供江苏公司的电缆保护管产品，导管材料性能不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆附件
57	江苏大地电缆有限公司	抽检不合格：2019年6月24日供江苏公司的低压电力电缆产品，金属铠装日-日-金属带最薄处厚度不合格III级。六个月累计出现2次III级问题前次III级问题为2019年第1批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆
58	江苏东恒电力器材有限公司	抽检不合格：2019年9月17日供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸、密度、维卡软化温度试验不合格III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆附件
59	江苏东旭电缆有限公司	抽检不合格：2019年12月2日供江苏公司的10kV 架空绝缘导线产品，导体直流电阻不合格II级。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV 导地线

60	江苏东源电器集团股份有限公司	抽检不合格: 2019年7月23日, 2019年8月16日, 2019年9月11日供江苏公司的低压开关柜产品, 箱体厚度不合格柜体厚度不合格, 箱体厚度项目不合格III级, II级, II级。六个月累计出现2次II级问题、1次III级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	低压开关柜
61	江苏海能电器有限公司	整改未完成: 2018年9月21日供江苏公司的400V电缆分支箱产品, 2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后日供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
62	江苏恒捷电气有限公司	抽检不合格: 2019年8月14日供江苏公司的电缆保护管产品, 尺寸(内径、壁厚)、密度、环刚度、压扁试验、落锤冲击和维卡软化温度项目不合格II级。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
63	江苏红峰电缆集团有限公司	抽检不合格: 2019年3月11日日供江苏公司的低压电力电缆产品, 导体电阻(20℃)项目不合格, 绝缘收缩试验、导体电阻(20℃)、绝缘热延伸试验不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆
64	江苏宏安变压器有限公司	整改未完成: 2018年7月23日供江苏公司的10kV干式硅钢片变压器产品, 2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满后日供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
65	江苏宏图高科技股份有限公司	抽检不合格: 2019年11月21日供江苏公司的低压电力电缆(1kV)产品, 绝缘热延伸试验不合格III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆

66	江苏鸿翔电缆有限公司	抽检不合格：2018年9月3日供江苏公司的所有物资品类产品，省月市公司抽检不合格，II级质量问题II级。六个月内累计出现2次II级、2次III级问题，前次II级问题报告出具时间2018年4月23日（2018年第5批），III级问题报告出具时间2018年4月3日（2018年第4批）、2018年5月9日（2018年第6批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
67	江苏华辰变压器股份有限公司	抽检不合格：2018年11月9日供江苏公司的所有物资品类产品，省/市公司抽检不合格，III级质量问题。六个月内累计出现1次III级、2次II级问题，前次III级问题报告出具时间2018年5月15日（2018年第6批），II级问题报告出具时间2018年5月28日（2018年第7批）。且有整改不合格。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
68	江苏华电铁塔制造有限公司	整改未完成：2018年7月20日供江苏公司的铁附件产品，2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存铁附件
69	江苏华维电力科技有限公司	诚信问题：2019年4月发生伪造检测机构的试验报告的不诚信行为。	2019年9月10日-2022年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
70	江苏惠俊电力设备有限公司	诚信问题：2019年8月发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理的不诚信行为。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
71	江苏慧祥盈泽电子科技有限公司	诚信问题：2019年2月发生异议函反映提日供虚假资格证明文件、业绩证明文件，验收报告等，经核实，其投标文件满足招标文件要求。10月底，拟对其投标文件中资质业绩等资料原件进行核实。该日供应商自愿放弃本次中标结果，且未提日供资质业绩等相关材料原件。的不诚信行为。	2019年4月24日-2021年4月23日在江苏公司招标中列入黑名单2年	所有物资品类

72	江苏江阴华明电气设备有限公司	抽检不合格：2018年9月25日；2018年8月21日供江苏公司的所有物资品类产品，省月市公司抽检不合格，II级质量问题III级；II级。六个月内累计出现2次III级、2次II级问题，前次III级问题报告出具时间2018年2月22日（2018年第2批）、2018年4月11日（2018年第4批）、II级问题报告出具时间2018年6月1日（2018年第7批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
73	江苏金峰电力器材有限公司	抽检不合格：2019年11月26日，2019年10月16日供江苏公司的金具产品，外形尺寸不合格III级，III级。六个月累计出现2次III级问题，本次2次III级问题	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存金具
74	江苏金桥建材有限公司	抽检不合格：2019年9月20日供江苏公司的环形混凝土电杆产品，力学性能、保护层厚度项目不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存水泥杆
75	江苏金威电力科技有限公司	抽检不合格：2019年7月18日，2019年9月11日供江苏公司的低压电缆分支箱（0.4kV）产品，箱体尺寸厚度、材质项目不合格“属材料尺寸检测，金属材料材质检测不合格”箱体厚度项目不合格III级，III级。六个月累计出现2次II级、1次III级问题前次II级问题为2019年第3批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
76	江苏经纬电缆有限公司	延期交货：供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品2017年4月，因供应商延期交货，严重影响工程进度。	2017年6月14日-2017年8月13日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV导线
77	江苏克里斯电力科技有限公司	抽检不合格：2019年6月28日，2019年7月16日，2019年8月14日，2019年8月30日供江苏公司的电缆保护管产品，压扁试验项目不合格，尺寸（内径）、密度、环刚度、压扁试验和维卡软化温度项目不合格，压扁试验项目不合格，尺寸（壁厚）项目不合格II级，II级。六个月累计出现2次II级。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件

78	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	抽检不合格：2019年7月11日供江苏公司的环网柜产品，箱体材质不达标III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
79	江苏南瑞泰事达电气有限公司	抽检不合格：2019年3月7日供江苏公司的环网箱产品，局部放电试验项目不合格II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第3批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV环网柜（箱）
80	江苏南瑞泰事达电气有限公司	抽检不合格：2019年3月16日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，电气间隙和爬电距离验证不合格II级。六个月累计出现1次III级，2次II级问题，前次III级问题为2019年第1批，II级问题为2019年第2批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
81	江苏其厚智能电气设备有限公司	整改未完成：2019年5月16日供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品，2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
82	江苏清川电气科技有限公司	诚信问题：2019年8月发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理的不诚信行为。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
83	江苏清川电器科技有限公司	抽检不合格：2019年11月6日供江苏公司的电缆保护管产品，密度不合格；压扁试验不合格；落锤冲击试验不合格；维卡软化温度不合格。II级。六个月累计出现2次II级，上次问题2019年第六批。	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件

84	江苏天力钢结构有限公司	抽检不合格: 2019年9月30日供江苏公司的钢管塔(杆)产品, 外观质量不合格III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存钢管杆
85	江苏万阳电力科技有限公司	抽检不合格: 2019年9月6日供江苏公司的配电箱产品, 电气间隙和爬电距离验证的检验结果不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱
86	江苏威翔科技有限公司	抽检不合格: 2019年8月27日供江苏公司的架空绝缘导线产品, 导体直流电阻不合格III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV 导地线
87	江苏新立达电缆有限公司	抽检不合格: 2018年11月22日供江苏公司的架空绝缘导线产品, 省月市公司抽检不合格, III级质量问题III级。六个月内累计出现2次II级、4次III级问题, 前次III级问题报告出具时间2018年7月2日(2018年第8批)、2018年9月29日(2018年第10批)、2018年8月22日(2018年第11批), II级问题报告出具时间2018年6月25日(2018年第8批)、2018年8月17日(2018年第9批)。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
88	江苏新长峰线缆有限公司	整改未完成: 2019年3月29日供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品, 2019年6月19日-2019年10月18日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019年6月19日-2019年10月18日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV 导地线
89	江苏新长峰线缆有限公司	抽检不合格: 2019年5月15日供江苏公司的电力电缆产品, 导体电阻不合格II级。六个月累计出现2次II级问题, 一次III级问题, 前次II级问题为2019年第2批、III级问题为2019年第1批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV 电缆

90	江苏盐开电气有限公司	整改未完成：2019年7月30日供江苏公司的低压开关柜产品，2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期满后日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年11月1日-2019年12月31日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	低压开关柜
91	江苏盐开电气有限公司	抽检不合格：2019年10月22日供江苏公司的电缆分支箱产品，箱体厚度项目不合格III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆附件
92	江苏盐开电气有限公司	抽检不合格：2019年4月10日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品，短路后散热片渗油III级，II级。六个月累计出现1次III级，2次II级问题，前次III级问题为2019年第2批，II级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV 配变
93	江苏盐开电气有限公司	整改不合格：2016年5月11日供江苏公司的10kV美式箱式变电站产品，2017年12月25日-2018年2月24日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期满后日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月25日-2018年2月24日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV 箱变
94	江苏扬开电力设备股份有限公司	抽检不合格：2019年6月26日供江苏公司的低压电缆分支箱（0.4kV）产品，金属材料材质不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆附件
95	江苏阳湖电缆有限公司	延期交货：供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品2019年1月，因供应商延期交货，严重影响工程进度。	2019年3月7日-2019年5月6日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV 导地线

96	江苏壹诺电力器材有限公司	抽检不合格: 2019年10月24日供江苏公司的电缆保护管产品, 壁厚、热稳定性、拉伸强度、断裂伸长率不合格II级。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
97	江苏长远电缆有限公司	整改未完成: 2018年6月21日供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品, 2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满后供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV导地线
98	江苏振光电力设备制造有限公司	抽检不合格: 2019年9月25日, 2019年10月28日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品, 短路承受能力试验不合格III级, III级。六个月累计出现1次II级, 2次III级(复检不合格)问题, 上次II级问题2019年第六批。	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
99	江苏镇德电力设备有限公司	抽检不合格: 2019年9月27日, 2019年11月15日供江苏公司的高压开关柜产品, 一次接线形式、相序、安全净距检查项目、箱体厚度、工频耐压试验不合格II级, III级。六个月累计出现1次II级, 1次III级问题, 上次II级问题2019年第六批。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV开关柜
100	江苏镇德电力设备有限公司	抽检不合格: 2019年4月8日供江苏公司的配电箱(JP柜)产品, 温升验证不合格II级, II级。六个月累计出现2次II级问题, 前次II级问题为2019年第一批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
101	江苏中海管业发展有限公司	诚信问题: 2019年8月发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理的不诚信行为。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类

102	江苏中联电气电缆有限公司	延期交货：供江苏公司的低压电力电缆产品 2017 年 6 月，因供应商延期交货，严重影响工程进度。	2017 年 8 月 21 日-2017 年 10 月 20 日在江苏公司招标中暂停中标资格 2 个月	配网设备协议库存 10（20）kV 电缆
103	江西德兰电气有限公司	抽检不合格：2019 年 10 月，2019 年 11 月供江苏公司的电缆保护管产品导管材料密度，维卡软化温度不合格Ⅲ级，Ⅱ级。六个月累计出现 3 次Ⅱ级，1 次Ⅲ级问题，上次Ⅱ级问题 2019 年第六批 2 次，上次Ⅲ级问题 2019 年第五批，本次 1 次Ⅱ级，1 次Ⅲ级问题。	2020 年 1 月 2 日-2021 年 1 月 1 日在江苏公司招标中列入黑名单 1 年	所有物资品类
104	江西红星瓷业有限公司	抽检不合格：2019 年 5 月 15 日供江苏公司的线路绝缘子产品，机械破坏负荷试验不合格Ⅱ级。六个月累计出现 2 次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为 2019 年第 3 批。	2019 年 8 月 1 日-2020 年 1 月 31 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	配网设备协议库存瓷绝缘子
105	江西明正变电设备有限公司	抽检不合格：2019 年 6 月 9 日供江苏公司的 10kV 油浸式硅钢片变压器产品，短路承受能力试验不合格Ⅱ级。六个月累计出现 2 次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为 2019 年第 3 批。	2019 年 8 月 1 日-2020 年 1 月 31 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	配网设备协议库存 10（20）kV 配变
106	江西省萍乡市伏特电瓷制造有限公司	抽检不合格：2019 年 7 月 11 日供江苏公司的线路绝缘子产品，镀层试验项目不合格Ⅲ级。六个月累计出现 2 次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题为 2019 年第 4 批。	2019 年 11 月 1 日-2020 年 2 月 29 日在江苏公司招标中暂停中标资格 4 个月	配网设备协议库存瓷绝缘子
107	江西亚泰电力设备有限公司	抽检不合格：2019 年 9 月 16 日供江苏公司的钢管塔（杆）产品，外观质量不合格Ⅲ级。	2020 年 1 月 2 日-2020 年 3 月 1 日在江苏公司招标中暂停中标资格 2 个月	配网设备协议库存钢管杆

108	江西亿晟电气有限责任公司	抽检不合格:2019年7月12日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品,短路承受能力试验后不合格II级。六个月累计出现2次III级问题前次III级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
109	江西浙丰管业有限公司	抽检不合格:2018年9月12日供江苏公司的所有物资品类产品,省月市公司抽检不合格,III级质量问题III级。六个月内累计出现1次II级、3次III级问题,前次III级问题报告出具时间2018年4月28日(2018年第6批)、2018年7月23日(2018年第7批),II级问题报告出具时间2018年5月29日(2018年第8批)。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
110	莒南县美达电力实业有限公司	抽检不合格:2019年7月5日供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品,导体直流电阻不合格III级。六个月累计出现1次II级问题,2次III级问题,前次II级问题为2019年第1批、前次III级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV导地线
111	俊郎电气有限公司	抽检不合格:2019年7月4日供江苏公司的柱上开关产品,机械特性测量试验不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存负荷开关
112	醴陵市东方电瓷电器有限公司	抽检不合格:2019年5月29日供江苏公司的交流盘形悬式瓷绝缘子产品,镀层试验项目不合格III级。六个月累计出现2次III级问题前次III级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存瓷绝缘子
113	连云港石港高压电瓷有限公司	抽检不合格:2019年6月10日,2019年5月5日供江苏公司的交流盘形悬式瓷绝缘子产品,镀层试验项目不合格III级,III级。六个月累计出现2次III级问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存瓷绝缘子

114	连云港市鼎鑫电力器材有限公司	处理时间顺延：2018年9月14日日供江苏公司的复合材料管产品，2018年12月24日-2019年4月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	2018年12月24日-2019年4月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期内无对应品类招标，处理时间顺延	复合材料管
115	辽宁华骋电气有限公司	抽检不合格：2019年9月18日供江苏公司的低压开关柜产品，柜体尺寸、厚度、材质检测II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	低压开关柜
116	鲁电集团有限公司	抽检不合格：2019年7月18日供江苏公司的所有物资品类产品，短路承受能力试验不合格II级。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第1批、2019年第2批。	2019年9月10日-2020年9月9日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
117	南京博恒电力设备有限公司	抽检不合格：2019年8月16日，2019年9月18日供江苏公司的电缆保护管产品，尺寸（壁厚）项目不合格，尺寸检查、密度测量、环度钢、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度试验项目不合格III级，I级。六个月累计出现1次I级、1次III级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
118	南京大手笔电子科技有限公司	抽检不合格：2019年3月12日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，温升验证不合格II级，II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
119	南京立业电力变压器有限公司	抽检不合格：2019年4月2日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器，短路承受能力试验不合格，II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第1批。且有整改不合格。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变

120	南京林峰电气科技有限公司	整改未完成：2018年5月29日供江苏公司的电缆保护管产品，2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆附件
121	南京市嘉隆电气科技有限公司	抽检不合格：2019年10月22日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，柜体厚度不合格Ⅱ级。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱
122	南京温太源电力科技有限公司	诚信问题：2019年4月发生供应商在招标采购、资质能力核实、合同履行等活动中提日供虚假信息或证明文件的的不诚信行为。	2019年6月19日-2022年6月18日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
123	南京亚力电气有限公司	抽检不合格：2019年6月25日供江苏公司的低压电缆分支箱（0.4kV）产品，温升不合格Ⅱ级。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆附件
124	南京宇奥源电线电缆有限公司	抽检不合格：2018年6月25日供江苏公司的所有物资品类产品，省月市公司抽检不合格，Ⅲ级质量问题Ⅲ级。六个月内累计出现2次Ⅱ级问题和4次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题报告出具时间为2018年3月19日（2018年第3批）、2018年4月3日（2018年第4批）、2018年5月30日（2018年第7批），Ⅱ级问题报告出具时间为2018年4月16日（2018年第5批）、2018年3月23日（2018年第6批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
125	南京源轩电力器材有限公司	整改未完成：2018年9月14日；2018年9月14日；2018年9月14日日供江苏公司的电缆保护管产品，2018年12月24日-2019年4月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年12月24日-2019年4月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆附件

126	南京自强铁路车辆配件有限公司	抽检不合格：2019年5月16日供江苏公司的配网设备协议库存综合配电箱，温升验证项目不合格II级。六个月累计出现2次II级问题，1次III级问题，前次II级问题为2019年第3批，前次III级问题为2019年第1批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
127	欧迪森电气有限公司	抽检不合格：2019年6月25日供江苏公司的电缆分支箱产品，箱体尺寸厚度项目不合格III级。六个月累计出现2次III级问题，前次III级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
128	平高集团有限公司	整改未完成：2018年7月供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱
129	平高集团智能电气有限公司	整改未完成：2018年7月16日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品，2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
130	萍乡华维电瓷科技股份有限公司	抽检不合格：2019年8月13日供江苏公司的交流盘形悬式瓷绝缘子产品，机电破坏负荷试验、工频火花电压试验、温度循环试验不合格I级。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存瓷绝缘子
131	萍乡市锦宏瓷业有限公司	抽检不合格：供江苏公司的瓷绝缘子产品，温度循环试验项目不合格III级，III级。六个月累计出现1次III级，2次II级问题，前次II级问题为2019年第2批，II级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存瓷绝缘子

132	青岛宝竣电力管业有限公司	整改未完成：2018年7月23日；日供江苏公司的电缆保护管产品，2018年8月6日-2018年10月5日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期满后日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年8月6日-2018年10月5日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆附件
133	青岛华东电缆电器有限公司	抽检不合格：2019年9月14日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品，短路承受能力试验不合格II级。六个月累计出现3次II级问题，前次II级问题为2019年第2批、2019年第3批。	2019年11月1日-2020年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
134	三变科技股份有限公司	抽检不合格：2019年7月4日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品，短路承受能力试验不合格II级。六个月累计出现2次III级问题前次III级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV 配变
135	厦门ABB电器控制设备有限公司	抽检不合格：2019年7月30日供江苏公司的柱上开关设备产品，机械寿命试验不合格II级。六个月累计出现1次II级问题，1次III级问题，前次III级问题为2019年第4批。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存负荷开关
136	山东爱普电气设备有限公司	抽检不合格：2019年7月10日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品，短路承受能力试验II级。六个月累计出现2次II级问题，前次II级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV 配变
137	山东成武天润管业有限公司	整改未完成：2018年7月23日；日供江苏公司的电缆保护管产品，2018年8月6日-2018年10月5日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期满后日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年8月6日-2018年10月5日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆附件

138	山东达驰翔电气有限公司	抽检不合格:2019年7月19日供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品,短路承受能力试验不合格II级。六个月累计出现2次II级问题,前次II级问题为2019年第3批。	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
139	山东达驰高压开关有限公司	整改未完成:2018年7月9日供江苏公司的10kV柱上断路器产品,2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2018年9月3日-2019年1月2日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV断路器
140	山东电工电气集团智能电气有限公司	抽检不合格:2019年8月26日,2019年11月14日供江苏公司的配电变压器产品,雷电冲击试验不合格,短路承载能力试验不合格II级,II级。六个月累计出现2次II级(复检不合格)。	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
141	山东电力设备有限公司	抽检不合格:2019年5月28日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品,绝缘液试验不合格II级,II级。复检不合格六个月累计出2次II级问题。	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
142	山东法力杆塔有限公司	诚信问题:2019年8月发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理的不诚信行为。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
143	山东汇能电气有限公司	抽检不合格:2019年4月供江苏公司的10kV变压器,短路承受能力试验不合格II级。六个月累计出现3次II级问题,前次II级问题为2019年第1批、2019年第2批。且有整改不合格。	2019年7月11日-2020年7月10日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类

144	山东建兴铁塔制造有限公司	抽检不合格：2019年9月18日供江苏公司的钢管塔（杆）产品，焊接内部缺陷Ⅲ级。六个月累计出现2次Ⅲ级问题，前次Ⅲ级问题为2019年第2批。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存钢管杆
145	山东昆仑创奇科技有限公司	抽检不合格：2019年10月22日，2019年9月8日供江苏公司的低压电缆分支箱产品，布线、操作性能和功能：试品前门、后门、侧板、顶板、底板厚度低于要求值。Ⅲ级，Ⅱ级。六个月累计出现1次Ⅱ级，1次Ⅲ级问题，上次Ⅲ级问题2019年第六批。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件
146	山东龙瑞电力线路器材有限公司	诚信问题：2019年8月发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理的不诚信行为。	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
147	山东鲁控电力设备有限公司	抽检不合格：2019年6月供江苏公司的配网设备协议库存综合配电箱，温升验证项目不合格Ⅱ级。六个月累计出现2次Ⅱ级问题，前次Ⅱ级问题为2019年第1批。且有整改不合格。	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
148	山东鲁能泰山铁塔有限公司	整改未完成：2019年4月4日供江苏公司的10kV钢管杆（桩）产品，2019年7月11日-2019年9月10日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期满后供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年9月10日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存钢管杆
149	山东欧玛嘉宝电气科技有限公司	抽检不合格：2019年10月31日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品，短路承受能力试验不合格Ⅲ级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV配变

150	山东泰開箱变有限公司	抽检不合格：2019年8月1日，2019年9月17日供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品，短路承受能力试验不合格，短路承受能力试验不合格，短路承受能力试验不合格，短路承受能力试验后、雷电冲击试验不合格，III级。六个月累计出现1次II级问题，2次III级问题，2019年第5批	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
151	山东泰開箱变有限公司	整改未完成：2018年9月7日供江苏公司的10kV欧式箱式变电站产品，2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV箱变
152	山东中州电缆有限公司	整改未完成：2017年7月21日供江苏公司的低压电力电缆产品，2017年12月25日-2018年2月24日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2017年12月25日-2018年2月24日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆
153	上海德澜电气集团有限公司	整改未完成：2019年3月19日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱
154	上海飞晶电气股份有限公司	抽检不合格：2019年10月16日，2019年10月16日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品，短路承受能力试验不合格III级，II级。六个月累计出现2次II级，1次III级问题，上次III级问题2019年第六批，上次II级问题2019年第五批，	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV配变
155	上海海雄电气成套设备有限公司	抽检不合格：2019年8月9日，2019年6月27日供江苏公司的低压电缆分支箱（0.4kV）产品，柜体尺寸、厚度、材质检测：柜体厚度不符合要求III级，III级。六个月累计出现3次III级问题前次III级问题为2019年第3批，本次为6月III级问题、8月III级问题	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆附件

156	上海联众电力科技有限公司	抽检不合格:2019年7月4日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品,短路承受能力试验不合格II级,II级。六个月累计出现2次II级问题,前次II级问题为2019年第2批	2019年9月10日-2020年3月9日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
157	深圳市科陆电子科技股份有限公司	抽检不合格:2019年10月8日供江苏公司的电能计量箱产品,冲击载荷试验不合格II级。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存电能计量箱
158	水木源华电气有限公司	抽检不合格:2019年7月23日供江苏公司的柱上开关设备产品,机械特性不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存负荷开关
159	苏变电气股份有限公司	抽检不合格:2018年5月供江苏公司的配网设备协议库存10(20)kV配变,短路承受能力试验不合格II级。六个月内累计出现2次II级问题和1次III级问题,前次III级问题报告出具时间为2018年3月6日(3批)、II级问题为2018年4月11日(4批)。且有整改不合格。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
160	苏州东源天利电器有限公司	抽检不合格:2019年10月,2019年7月供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品短路承受能力试验不合格III级,III级。六个月累计出现2次II级,3次III级问题,上次II级问题2019年第三批,2019年第四批,上次III级问题2019年第六批,本次2次III级问题。	2020年1月2日-2023年1月1日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
161	苏州工业园区隆盛电器成套设备制造有限公司	整改不合格:2018年12月;2018年12月供江苏公司的配网设备协议库存10(20)kV配变,短路试验不合格II级、III级。且有整改不合格。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	配网设备协议库存10(20)kV配变

162	苏州工业园区斯博自动化控制设备有限公司	抽检不合格: 2019年9月9日供江苏公司的配电箱(JP柜)产品, 箱体厚度不合格。II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱
163	苏州国宇碳纤维科技有限公司	整改未完成: 2019年4月18日供江苏公司的10kV柱上断路器产品, 2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV断路器
164	苏州华能高分子材料有限公司	整改未完成: 2018年9月14日; 2018年8月20日供江苏公司的电缆保护管产品, 2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
165	苏州佳通科技股份有限公司	抽检不合格: 2019年11月12日供江苏公司的电缆保护管产品, 公称内径不合格III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
166	苏州建业塑胶有限公司	整改未完成: 2018年10月10日; 2018年6月11日供江苏公司的电缆保护管产品, 2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满日供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
167	苏州明旭科技有限公司	整改未完成: 2019年3月28日供江苏公司的配电箱(JP柜)产品, 2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱

168	苏州欧亚特管业有限公司	抽检不合格: 2019年10月, 2019年9月供江苏公司的电缆保护管产品密度、维卡软化试验项目不合格III级, I级。六个月累计出现1次I级, 2次II级, 上次II级问题2019年2019年第四批, 本次1次I级问题, 1次II级问题	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
169	苏州市华东电网电气有限公司	抽检不合格: 2018年5月4日供江苏公司的所有物资品类产品, 省公司抽检不合格, II级质量问题II级。六个月内累计出现5次II级问题, 前次II级问题报告出具时间为2017年12月18日(1批)、2018年2月9日(2批)、2018年3月1日(3批)、2018年4月18日(5批)	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
170	苏州市亚通塑业有限公司	诚信问题: 2019年8月发生不同投标人的投标文件、投标事宜委托同一单位或个人办理的不诚信行为	2019年11月1日-2022年10月31日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
171	泰亿达电气有限公司	抽检不合格: 2019年7月3日, 2019年8月20日供江苏公司的配电箱产品, 柜体厚度不合格, 柜体尺寸、厚度不合格II级, III级。六个月累计出现1次II级问题, 1次III级问题	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱
172	坦帕(福建)电气有限公司	整改未完成: 供江苏公司的10kV柱上断路器产品, 2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后日供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV断路器
173	特变电工衡阳变压器有限公司	抽检不合格: 2019年7月12日供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品, 绝缘液试验不合格II级。六个月累计出现1次II级问题, 1次III级问题, 前次III级问题为2019年第1批。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV配变

174	特变电工沈阳变压器集团有限公司	抽检不合格:2019年7月31日供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品,短路承受能力试验、短路后雷电冲击试验不合格II级。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
175	天虹电气有限公司	延期交货:供江苏公司的金具产品2017年3月,因供应商延期交货,严重影响工程进度。	2017年5月28日-2017年9月27日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存金具
176	天津平高智能电气有限公司	整改未完成:2018年12月30日供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品,2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
177	天津平高智能电气有限公司	整改未完成:2019年1月30日供江苏公司的10kV欧式箱式变电站产品,2019年6月19日-2019年8月18日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期满后供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年6月19日-2019年8月18日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV箱变
178	无锡华力钢杆有限公司	抽检不合格:2019年7月10日供江苏公司的钢管杆(桩)产品,三级焊缝焊透项目不合格III级。六个月累计出现3次III级问题,前次III级问题为2019年第2批、2019年第3批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存钢管杆
179	无锡市安普电缆有限公司	抽检不合格:2019年7月16日供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品,导体直流电阻不合格II级。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV导地线

180	无锡市黄浦电线电缆有限公司	抽检不合格：2019年5月29日供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体直流电阻（20℃）不合格月载荷下伸长率（%）不合格Ⅱ级。	2019年9月10日-2020年1月9日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV 导地线
181	无锡市金正电缆有限公司	整改未完成：2019年3月15日供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，2019年6月19日-2019年12月18日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年6月19日-2019年12月18日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV 导地线
182	无锡市金正电缆有限公司	整改未完成：2018年4月23日供江苏公司的10kV电力电缆产品，2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10（20）kV 电缆
183	无锡市尚融电缆有限公司	整改未完成：2018年5月31日；2018年7月6日供江苏公司的所有物资品类产品，2018年9月3日-2019年3月2日在江苏公司招标中列入黑名单6个月。处理期满日供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2018年9月3日-2019年3月2日在江苏公司招标中列入黑名单6个月	所有物资品类
184	无锡市曙光电缆有限公司	抽检不合格：2019年10月8日供江苏公司的布电线产品，导体电阻项目不合格Ⅲ级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	布电线
185	无锡市双龙特种电缆有限公司	抽检不合格：2019年8月28日供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体电阻不合格，绝缘热延伸载荷下伸长率不合格，绝缘热收缩不合格Ⅱ级。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV 导地线

186	无锡市新阳光电缆有限公司	整改未完成：2018年11月12日供江苏公司的1kV架空绝缘导线产品，2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年7月6日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV导地线
187	无锡市益能电力电器有限公司	抽检不合格：2018年7月2日供江苏公司的所有物资品类产品，省月市公司抽检不合格，II级质量问题II。六个月内累计出现1次III级、3次II级问题，前次II级问题报告出具时间为2018年4月16日（第5批）、2018年4月26日（第6批），III级问题报告出具时间为2018年3月21日（第3批）。	2019年3月7日-2020年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
188	无锡市长城电线电缆有限公司	抽检不合格：2019年6月4日供江苏公司的架空绝缘导线产品，导体电阻项目不合格III级。六个月内累计出现2次III级问题，上次III级问题2019年第三批。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10（20）kV导地线
189	无锡市长城电线电缆有限公司	整改未完成：2018年9月18日供江苏公司的20kV电力电缆产品，2019年4月24日-2019年6月23日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月。处理期满后供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	2019年4月24日-2019年6月23日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10（20）kV电缆
190	无锡市兆亨线缆有限公司	抽检不合格：2018年6月19日；2018年5月14日供江苏公司的所有物资品类产品，省月市公司抽检不合格，II级质量问题II级；II级。六个月内累计出现4次II级问题和1次III级问题，前次III级问题报告出具时间为2017年12月18日（2018年第1批）、II级问题报告出具时间分别为2017年12月21日（2018年第4批）、2018年4月16日（2018年第5批）、2018年4月24日（2018年第6批）。	2019年3月7日-2022年3月6日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类
191	信一电力设备有限公司	抽检不合格：2019年10月24日供江苏公司的配电箱（JP柜）产品，机械碰撞试验、试后成套设备的防护等级、短路耐受强度不合格II级。六个月内累计出现1次III级问题、1次II级问题，上次III级问题2019年第六批。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱

192	徐州新电高科电气有限公司	抽检不合格: 2019年4月19日供江苏公司的低压开关柜产品, 成套设备的防护等级不合格III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	低压开关柜
193	徐州新电高科电气有限公司	抽检不合格: 2019年10月28日供江苏公司的柱上开关设备产品, 主回路电阻测试不合格II级。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存负荷开关
194	许继变压器有限公司	抽检不合格: 2019年7月1日供江苏公司的10kV油浸式非晶合金变压器产品, 短路承受能力试验不合格II级。	2019年11月1日-2020年2月29日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
195	扬州北辰电气集团有限公司	抽检不合格: 2019年11月27日供江苏公司的低压开关柜产品, 柜体厚度项目不合格III级。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	低压开关柜
196	扬州北辰电气集团有限公司	抽检不合格: 2019年10月28日, 2019年9月4日, 2019年10月15日供江苏公司的电缆分支箱产品, 柜体厚度不合格III级, II级。六个月累计出现1次III级问题、1次II级问题。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
197	仪征市宏鑫变压器有限公司	抽检不合格: 2019年4月28日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品, 短路承受能力试验不合格II级。六个月累计出现2次II级问题, 前次II级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变

198	宜兴市兴益特种变压器有限公司	整改未完成:2018年12月3日供江苏公司的10kV干式硅钢片变压器产品,2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
199	英大电力装备有限公司	抽检不合格:2019年9月25日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品,短路承受能力试验不合格III级。六个月累计出现1次III级问题、1次II级问题,上次II级问题2019年第五批。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
200	长江电气集团股份有限公司	抽检不合格:2019年7月3日,2019年9月10日日供江苏公司的配电箱产品,柜体尺寸、厚度,柜体厚度不合格,"电气间隙和爬电距离:相与相之间(浪涌保护器回路小型断路器进线端B、C相之间)的电气间隙和爬电距离低于要求值III级,II级。六个月累计出现2次II级问题,1次III级问题,前次II级问题为2019年第3批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
201	浙江百固电气科技股份有限公司	抽检不合格:2019年9月25日供江苏公司的配电箱(JP柜)产品,电气间隙和爬电距离不合格II级。六个月累计出现2次II级问题,上次II级问题2019年第六批。	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
202	浙江谷元电力科技有限公司	整改未完成:2019年4月12日供江苏公司的10kV欧式箱式变电站产品,2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV箱变
203	浙江谷元电力科技有限公司	整改未完成:2018年12月6日供江苏公司的配电箱(JP柜)产品,2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满日供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存综合配电箱

204	浙江江变科技有限公司	抽检不合格: 2019年9月供江苏公司的配网设备协议库存10(20)kV配变, 省公司抽检不合格, 短路试验不合格质量问题III级。六个月累计出现1次II级问题, 2次III级问题, 前次II级问题为2019年第4批、前次III级问题为2019年第3批。且有整改不合格。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
205	浙江江山变压器股份有限公司	抽检不合格: 2019年5月供江苏公司的配网设备协议库存10(20)kV配变, 省公司抽检不合格, 短路试验不合格质量问题II级。六个月累计出现1次III级, 2次II级问题, 前次II级问题为2019年第1批, 前次III级问题为2019年第2批。且有整改不合格。	2018年8月6日-2020年8月5日在江苏公司招标中黑名单2年	配网设备协议库存10(20)kV配变
206	浙江凌克电气有限公司	抽检不合格: 2019年3月18日供江苏公司的配电箱(JP柜)产品, 温升验证不合格II级。六个月累计出现2次II级问题, 前次II级问题为2019年第1批。	2019年7月11日-2020年1月10日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
207	浙江吕氏管业有限公司	整改不合格: 2018年2月12日供江苏公司的电缆保护管, 省公司抽检不合格, 样品内径、壁厚、密度、环刚度、压扁试验、落锤冲击试验、维卡软化温度不合格质量问题I级。且有整改不合格。	2018年5月4日-2019年5月3日在江苏公司招标中暂停中标资格12个月。处理期满供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	所有物资品类
208	浙江绿丰电气有限公司	抽检不合格: 2019年10月24日供江苏公司的配电箱(JP柜)产品, 机械碰撞试验、试后成套设备的防护等级不合格II级。六个月累计出现2次II级问题, 上次II级问题2019年第六批。	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存综合配电箱
209	浙江浙通管业有限公司	整改未完成: 2018年8月3日供江苏公司的电缆保护管产品, 2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月。处理期满日供应商整改未完成, 继续暂停中标资格。	2019年3月7日-2019年9月6日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件

210	浙江置电非晶电气股份有限公司	抽检不合格:2019年4月28日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品,短路承受能力试验不合格II级,II级。六个月累计出现2次II级问题,前次II级问题为2019年第1批。	2019年8月1日-2020年1月31日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
211	正泰电气股份有限公司	抽检不合格:2019年7月16日,2019年8月8日,2019年9月12日供江苏公司的配电变压器产品,"短路承受能力试验不合格"温升试验低压绕组温升超标,短路试验后低压侧绝缘子断裂,短路试验后雷电冲击试验B相击穿、外施耐压试验高压侧电压升到29.8kV击穿短路承受能力试验项目不合格III级,II级,III级。六个月累计出现1次II级问题,2次III级问题。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
212	中安(常州)电气有限公司	整改未完成:2019年3月22日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品,2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年7月11日-2019年11月10日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV配变
213	中电华聘科技有限公司	抽检不合格:2019年5月16日供江苏公司的所有物资品类产品,温升验证(配电回路)II级。六个月累计出现3次II级问题,前次II级问题为2019年第1批、2019年第3批。	2019年8月1日-2020年7月31日在江苏公司招标中列入黑名单1年	所有物资品类
214	中复碳芯电缆科技有限公司	延期交货:供江苏公司的10kV架空绝缘导线产品2017年6月,因供应商延期交货,严重影响工程进度。	2017年8月21日-2017年10月20日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV导地线
215	中骏电气(泉州)有限公司	抽检不合格:2019年9月7日供江苏公司的10kV油浸式硅钢片变压器产品,短路承受能力试验不合格III级。六个月累计出现2次II级问题,1次III级问题,前次II级问题为2019年第3批、前次III级问题为2019年第4批。	2019年11月1日-2020年4月30日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV配变

216	中缆集团有限公司	延期交货：供江苏公司的 10kV 架空绝缘导线产品 2019 年 1 月，因供应商延期交货，严重影响工程进度。	2019 年 3 月 7 日-2019 年 5 月 6 日在江苏公司招标中暂停中标资格 2 个月	配网设备协议库存 10（20）kV 导地线
217	中能电气股份有限公司	抽检不合格：2018 年 9 月 17 日供江苏公司的所有物资品类产品，省月市公司抽检不合格，II 级质量问题 II 级。六个月内累计出现 3 次 II 级、1 次 III 级问题，前次 II 级问题报告出具时间为 2018 年 5 月 8 日（2018 年第 8 批）、2018 年 8 月 28 日（2018 年第 10 批），III 级问题报告出具时间为 2018 年 4 月 18 日（2018 年第 7 批）。	2019 年 1 月 30 日-2020 年 1 月 29 日在江苏公司招标中列入黑名单 1 年	所有物资品类
218	中网电力科技有限公司	抽检不合格：2019 年 8 月 7 日供江苏公司的柱上开关设备 产品，机械特性和机械操作试验不合格 II 级。	2019 年 11 月 1 日-2020 年 2 月 29 日在江苏公司招标中暂停中标资格 4 个月	配网设备协议库存 负荷开关
219	中兆培基(北京)电气有限公司	抽检不合格：2019 年 11 月 22 日，供江苏公司的 10kV 油浸式非晶合金变压器产品，短路承受能力试验不合格 II 级。六个月累计出现 2 次 II 级问题，上次 II 级问题 2019 年第五批。	2020 年 1 月 2 日-2020 年 7 月 1 日在江苏公司招标中暂停中标资格 6 个月	配网设备协议库存 10（20）kV 配变
220	重庆科宝电缆股份有限公司	抽检不合格：2019 年 9 月 9 日供江苏公司的电力电缆产品，导体电阻项目不合格 III 级。	2020 年 1 月 2 日-2020 年 3 月 1 日在江苏公司招标中暂停中标资格 2 个月	配网设备协议库存 10（20）kV 电缆
221	重庆瑞普电气实业股份有限公司	延期交货：供江苏公司的低压电力电缆产品 2019 年 1 月，因供应商延期交货，严重影响工程进度。	2019 年 3 月 7 日-2019 年 5 月 6 日在江苏公司招标中暂停中标资格 2 个月	配网设备协议库存 10（20）kV 电缆

222	珠海康晋电气股份有限公司	整改未完成:2019年1月17日供江苏公司的10kV柱上断路器产品,2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月。处理期满后供应商整改未完成,继续暂停中标资格。	2019年4月24日-2019年8月23日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV断路器
223	重庆星特龙实业有限公司	抽检不合格:2019年11月7日供江苏公司的电缆保护管产品公称内径、公称壁厚、导管材料密度、导管材料环刚度、压扁试验、维卡软化温度试验不合格,II级问题,六个月累计出现1次II级,1次III级问题,上次III级问题2019年第四批。	2020年1月2日-2020年5月1日在江苏公司招标中暂停中标资格4个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
224	江阴市博浩工程橡塑制品有限公司	抽检不合格:2019年11月7日供江苏公司的电缆保护管产品公称壁厚、导管材料密度、压扁试验、维卡软化温度试验不合格,II级问题,六个月累计出现2次II级,上次III级问题2019年第六批。	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
225	常州市东湖塑胶有限公司	抽检不合格:2019年11月8日供江苏公司的电缆保护管产品尺寸(内径)、(壁厚)、密度、环刚度、压扁试验试、落锤冲击试样、维卡软化温度试验不合格,I级问题。	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
226	浙江灵通道路设施股份有限公司	抽检不合格:2019年11月12日供江苏公司的电缆保护管尺寸(内径)、密度、压扁试验、落锤冲击、维卡软化温度试验不合格,II级问题,六个月累计出现2次II级,上次II级级问题2019年第六批。	2020年1月2日-2020年7月1日在江苏公司招标中暂停中标资格6个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
227	镇江华科通信设备有限公司	抽检不合格:2019年11月12日供江苏公司的电缆保护管外观质量、落锤试验、维卡软化温度试验不合格,II级问题,六个月累计出现4次II级问题,2次III级问题,上次II级问题2019年第三批、2019年第四批、2019年第六批,上次III级问题2019年第六批2次,本次1次II级问题。	2020年1月2日-2023年1月1日在江苏公司招标中列入黑名单3年	所有物资品类

228	浙江邦德管业有限公司	抽检不合格: 2019年11月13日供江苏公司的电缆保护管尺寸(内径)、维卡软化温度试验不合格, III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
229	苏州市国鼎塑业有限公司	抽检不合格: 2019年11月13日供江苏公司的电缆保护管尺寸(内径)、纵向回缩率试验不合格, III级问题。	2020年1月2日-2020年3月1日在江苏公司招标中暂停中标资格2个月	配网设备协议库存10(20)kV电缆附件
230	无锡亚诺科仪有限公司	供应商无正当理由, 不按招标文件签订合同。	2020年1月2日-2022年1月1日在江苏公司招标中列入黑名单2年	所有物资品类