

国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2020-1

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	中国能源建设集团宝鸡铁塔制造有限公司	供国网甘肃公司110kV输变电工程的铁塔，2019年5月抽检发现产品存在一般质量问题。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司总部集中规模招标采购中暂停中标资格。	铁塔
2	中电建成都铁塔有限公司	供国网甘肃公司330kV供电工程的铁塔，2019年9月抽检发现产品存在一般质量问题。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司总部集中规模招标采购中暂停中标资格。	铁塔
3	陕西银河电力杆塔有限责任公司	供国网甘肃公司330kV供电工程的铁塔，2019年9月抽检发现产品存在一般质量问题。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司总部集中规模招标采购中暂停中标资格。	铁塔
4	德州广鑫铁塔制造有限公司	供国网甘肃公司330kV配套送出工程的铁塔，2019年9月抽检发现产品存在一般质量问题。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司总部集中规模招标采购中暂停中标资格。	铁塔
5	西安西电避雷器有限责任公司	供国网湖南公司的10kV交流避雷器，2019年11月抽检发现产品存在一般质量问题。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司总部集中规模招标采购中暂停中标资格。	10kV交流避雷器
6	常州思源电力设备有限公司	供国网新疆公司的变压器灭火装置，2019年10月、11月安装调试期间人员配合不到位，造成现场工期滞后。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司总部集中规模招标采购中暂停中标资格。	变压器灭火装置
7	国电博纳(北京)电力设备有限公司	供国网浙江公司的110kV组合电器，在2019年10月抽检发现产品存在一般质量问题。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司总部集中规模招标采购中暂停中标资格。	110kV组合电器
8	潍坊长安铁塔股份有限公司	供国网江苏公司500kV送出工程的铁塔，未按计划供货，造成工程延期，影响工程里程碑计划。	2020年2月1日-2020年5月31日在公司总部集中规模招标采购中暂停中标资格。	铁塔
9	大连华亿电力电器有限公司	该供应商供国网宁夏公司的110kV油浸电磁互感器，2019年10月抽检发现产品存在较严重质量问题。	2020年2月1日-2020年5月31日在公司总部集中规模招标采购中暂停中标资格。	110kV电流互感器
10	河北电力装备有限公司	该供应商供国网浙江公司的10kV高压开关柜，2019年10月抽检发现产品存在较严重质量问题。	2020年2月1日-2020年5月31日在公司总部集中规模招标采购中暂停中标资格。	10kV开关柜
11	萍乡华维电瓷科技股份有限公司	供国网福建、安徽公司的交流盘形悬式瓷绝缘子，因6个月内累计出现2次较严重质量问题，已于2019年8月1日-2020年1月31日在公司总部集中规模招标中暂停中标资格6个月。国网安徽公司反映多次督促，仍未按期交货，造成工程送电延期。	2020年2月1日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
12	安徽天元电缆有限公司	配网设备协议库存架空绝缘导线在国网河南公司2019年9月、10月，国网湖南公司9月，6个月内抽检累计出现3次一般质量问题。	2020年2月1日-2020年7月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网协议库存架空绝缘导线
13	盛锋电力科技有限公司	电能计量箱在国网山东公司2019年9月，在国网河北公司2019年8月、10月，6个月内抽检累计出现3次质量问题。	2020年2月1日-2020年7月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网协议库存电能计量箱
14	苏州灵煜塑胶管业科技有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网湖南公司2019年8月、10月，国网江苏公司2019年8月，6个月内抽检累计出现3次质量问题。	2020年2月1日-2020年7月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网协议库存电缆保护管

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
15	杭州荣尚管业有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网湖南公司2019年8月、10月，国网新疆公司2019年11月，6个月内抽检累计出现3次质量问题。	2020年2月1日-2020年7月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网协议库存电缆保护管
16	中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司	该供应商中标哈密公司2019年220kV技改项目后，2019年7月要求解除合同。	2020年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
17	宿迁市博大科技有限公司	配网设备协议库存电缆保护管2017年10月在国网安徽公司抽检不合格，因拒不整改，被安徽公司列入黑名单1年，至今仍未整改，已被国网安徽公司列入黑名单3年。	2020年2月1日-2023年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
18	威海轩轾建筑配套工程有限公司	参与新源公司2019年第五批招标采购江苏句容抽水蓄能电站文体设施购置项目投标时，提供虚假材料。	2020年2月1日-2023年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
19	威海兴盛家具有限公司	参与新源公司2019年第五批招标采购福建厦门抽水蓄能电站仓储配套设施购置、重庆蟠龙抽水蓄能电站仓储用设备购置、江苏句容抽水蓄能电站文体设施购置投标时，提供虚假材料。	2020年2月1日-2023年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
20	扬州华电电力机具有限公司	参与国网新疆电力有限公司2019年第三次物资协议库存竞争性谈判采购项目，提供虚假材料。	2020年2月1日-2023年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
21	中易光大新能源有限公司	依据河南省三门峡市中级人民法院刑事判决书，供应商存在行贿行为，行贿数额100万元（含）以上不满500万元。	2019年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
22	中际三立装饰集团有限公司	依据河南省三门峡市中级人民法院刑事判决书，供应商存在行贿行为，行贿数额100万元（含）以上不满500万元。	2019年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
23	陕西维柯瑞电器有限公司	依据河南省三门峡市中级人民法院刑事判决书，供应商存在行贿行为，行贿数额3万元（含）以上不满100万元。	2019年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
24	黑龙江省电力公司华源电力开发有限公司	依据河南省三门峡市中级人民法院刑事判决书，供应商存在行贿行为，行贿数额3万元（含）以上不满100万元。	2019年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
25	上海工业变压器有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监督管理总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
26	常州华迪特种变压器有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监督管理总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
27	常州市光辉变压器制造有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监督管理总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
28	江苏亨特集团华特电气有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监督管理总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
29	江苏源通电气有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监督管理总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
30	东亮电气有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
31	红旗集团温州变压器有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
32	航变电力科技有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
33	江西红日变电设备有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
34	河南豫电电气有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
35	新昇电气有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
36	武汉万昌机电设备有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
37	广东紫光电气有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
38	北海银河科技变压器有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
39	西安西高变压器制造有限公司	该供应商的电力变压器抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	10kV变压器
40	北京九洲通电缆厂	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
41	百川电缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
42	沈阳北方塑力电缆制造有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
43	齐齐哈尔市五弘线缆制造有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
44	上海朗达电缆(集团)有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
45	上海浦东电线电缆(集团)有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
46	江苏金好电缆科技有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
47	海悦电缆制造有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
48	苏州沃巴自动化科技有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
49	浙江晨光电缆股份有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
50	江西美园电缆集团有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
51	商丘市民生电线电缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
52	新乡市宏鑫线缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
53	河南新昊宝丰电缆科技有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
54	湖北三线线缆股份有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
55	湖北汉邦电缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
56	湖北红旗中益特种线缆有限责任公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
57	湖南三湘电线电缆有限责任公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
58	湖南湘江电缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
59	湖南裕德隆电线电缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
60	广东环亚电缆实业有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
61	广东金华电缆股份有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
62	广州市壹缆电缆实业有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
63	珠江电缆实业有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
64	通宝电缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
65	重庆柴安电线电缆(集团)有限责任公司	该供应商的电线电缆抽检不合格，被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
66	重庆胜华电缆(集团)有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格, 被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
67	贵州电力电缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格, 被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
68	昆明塑力电缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格, 被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
69	昆明红星电缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格, 被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
70	陕西瑞邦电力电缆制造有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格, 被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
71	新疆东风电缆(集团)有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格, 被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
72	新疆齐鲁阳谷电缆有限公司	该供应商的电线电缆抽检不合格, 被国家市场监管总局通报。	2020年2月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	低压电力电缆
73	天水长城开关厂集团有限公司	该供应商供国网西藏公司的35kV开关柜、10kV开关柜延期交货, 对工程项目造成一定影响。2019年12月1日-2020年1月31日在公司总部集规模招标采购中暂停中标资格, 未完成整改。	2020年2月1日起在公司总部集规模招标采购中继续暂停中标资格。	35kV开关柜 10kV开关柜
74	亚洲电力设备(深圳)股份有限公司	该供应商供国网上海公司的10kV高压开关柜抽检中发现较严重质量问题。	2019年12月1日-2020年3月31日在公司总部集规模招标中暂停中标资格。	10kV开关柜
75	山东欧玛嘉宝电气科技有限公司	该供应商的配网设备协议库存10kV配变在国网江苏公司2019年6月抽检不合格, 在国网浙江公司2019年6月、7月抽检不合格, 6个月内累计3次抽检不合格。	2019年12月1日-2020年5月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网设备协议库存10(20)kV配变
76	北京合纵科技股份有限公司	该供应商的配网设备协议库存10kV柱上变压器台成套设备在国网江西、安徽2019年8月抽检不合格, 甘肃公司2019年7月抽检不合格, 6个月内累计3次抽检不合格。	2019年12月1日-2020年5月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网设备协议库存变压器台成套设备
77	江苏辰宇电气有限公司	该供应商的配网设备协议库存变电成套设备在国网江西2019年6月、8月抽检不合格, 蒙东公司2019年8月抽检不合格, 6个月内累计3次抽检不合格。	2019年12月1日-2020年5月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网设备协议库存变压器台成套设备
78	杭州浩飞管业有限公司	该供应商的配网设备协议库存电缆保护管在国网山东公司2019年6月抽检不合格, 重庆公司2019年7月、8月抽检不合格, 6个月内累计3次抽检不合格。	2019年12月1日-2020年5月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
79	浙江灵通道路设施股份有限公司	该供应商的配网设备协议库存电缆保护管在国网浙江、山西、河南公司2018年11月-2019年2月6个月内累计出现3次抽检不合格, 2019年4月1日-2019年9月30日在公司配网协议库存中暂停中标资格6个月。处理期内, 同类产品在国家电网安徽、浙江公司2019年6月抽检不合格, 加重处理。	2019年12月1日-2020年11月30日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
80	江西红星瓷业有限公司	该供应商的配网设备协议库存瓷绝缘子在国网江苏公司2019年4月、5月抽检不合格，安徽公司2019年4月抽检不合格，6个月内累计出现3次较严重质量问题。	2019年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
81	江西大族能源科技股份有限公司	该供应商的配网设备协议库存10（20）kV配变在国网河南公司2019年6月、9月抽检不合格，辽宁公司2019年6月抽检不合格，黑龙江公司2019年8月抽检不合格，6个月内累计4次抽检不合格。	2019年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
82	上海凯道电子科技有限公司	该供应商中标国网浙江公司2018年主机运行维护服务合同后，将合同关键性工作进行分包。	2019年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
83	安徽驰纬电力设备有限公司	该供应商供应阜阳公司高压开关柜，延期交货，影响工程里程碑计划，2018年2月在国网安徽公司暂停中标资格，至今仍未整改。	2019年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
84	郑州嘉祥机电设备有限公司	该供应商参加国网河南公司2019年第七次服务非招标采购项目电梯等特种设备检修服务类招标过程中，不配合监督检查。	2019年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
85	河南省三鑫机电设备有限公司	该供应商参加国网河南公司2019年第七次服务非招标采购项目电梯等特种设备检修服务类招标过程中，不配合监督检查。	2019年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
86	上海然行电力设备有限公司	该供应商中标国网新源公司2018年第四批非招标采购仙游公司电气一次设备备品备件购置项目后，拒绝履约。	2019年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
87	山东沂辉机电工程有限公司	该两家供应商参加国网宁夏公司2019年第二次物资招标采购时，存在相互串通投标的行为。	2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
88	陕西雷普电气设备有限公司		2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
89	河北广通电信电力器材有限公司	该两家供应商参加国网宁夏公司2019年第一次配网物资协议库存招标采购时，存在相互串通投标的行为。	2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
90	任丘市海峰电力科技有限公司		2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
91	金华市众恒园林建设有限公司	该两家供应商参加国网新源公司2019年第四批非招标采购国网新源控股宜兴公司生产建筑物检修工程应答时，存在相互串通应答的行为。	2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
92	浙江金华中瑞园林建设有限公司		2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
93	常州普广网络科技有限公司	该三家供应商在参与2019年国家电网有限公司直流建设分公司第二批招标采购项目包12国网直流公司2020年常州工程建设部桌面终端与网络机房运维服务项目时，存在相互串通应答的行为。	2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
94	常州优鼎信息科技有限公司		2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
95	常州兆联网络科技有限公司		2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
96	深圳国通科技设备服务有限公司	该供应商参加国网新源公司2019年第四批非招标采购国网新源控股黑麋峰公司副厂房消防水源设备购置及安装项目投标时，提供虚假合同。	2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
97	芜湖创赢建设工程有限公司	该供应商参加国网新源公司2019年第四批招标采购国网新源控股响水涧公司2019-2020年建筑物及防汛设施委托维护服务投标时，提供虚假合同。	2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
98	湖北楚天电气有限公司	该供应商参加国网江苏公司2019年配网环网柜、环网箱协议库存招标联合资格预审项目中，提供虚假核实证明函件。	2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
99	江苏华维电力科技有限公司	该供应商参加国网江苏公司2019年第一批省招协议库存接地电磁锁项目中，提供伪造的型式试验报告。	2019年12月1日-2022年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
100	上海电瓷厂有限公司	供国网上海公司的交流支柱绝缘子，2019年4月抽检发现较严重质量问题。2019年10月1日-2020年1月31日在公司总部集规模招标采购中暂停中标资格，未完成整改。	2020年2月1日起在公司总部集中规模招标采购中继续暂停中标资格。	支柱绝缘子
101	山东达驰电气有限公司	供国网江苏公司的220kV变压器，交货时间不满足工程要求，对工程建设造成重大影响。2019年10月1日-2020年1月31日在公司总部集规模招标采购中暂停中标资格，未完成整改。	2020年2月1日起在公司总部集中规模招标采购中继续暂停中标资格。	220kV变压器
102	山东达驰高压开关有限公司	供国网江苏公司的220kV GIS，交货时间不满足工程要求，对工程建设造成重大影响。2019年10月1日-2020年1月31日在公司总部集规模招标采购中暂停中标资格，未完成整改。	2020年2月1日起在公司总部集中规模招标采购中继续暂停中标资格。	220kV组合电器
103	保定意源达电力设备制造有限公司	配网设备协议库存10kV变压器国网浙江公司2019年4月、国网江苏公司2019年5月、国网山东公司2019年6月抽检不合格，6个月内累计出现3次一般质量问题。	2019年10月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网设备协议库存10(20)kV配变
104	苏州东源天利电器有限公司	配网设备协议库存10kV变压器国网江苏公司2019年5月、6月，国网山东公司2019年5月抽检不合格，6个月内累计出现3次一般质量问题。	2019年10月1日-2020年3月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网设备协议库存10(20)kV配变
105	江西明正变电设备有限公司	配网设备协议库存10kV变压器国网安徽公司2019年4月、国网江苏公司2019年5月、6月抽检不合格，6个月内累计出现3次较严重质量问题。	2019年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
106	镇江华科通信设备有限公司	配网设备协议库存电缆保护管国网山东公司2019年4月、国网江苏公司2019年4月、5月，国网河北公司2019年6月抽检不合格，6个月内累计出现4次一般质量问题。	2019年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
107	河南三三变压器股份有限公司	在国网安徽公司2015年两次质量抽检中多项指标不合格，发生两起运行中变压器烧毁。项目单位多次催促，至今未完成整改。	2019年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
108	山东辰祥电气设备有限公司	在参加国网河南公司2019年第三批物资招标采购活动中，拒绝业主单位监督检查。	2019年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
109	河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘察院	在参加国网河南公司2019年第一批电网建设工程及其他施工招标采购过程中，拒绝业主单位监督检查。	2019年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
110	山西昱荣电力工程有限公司	从2012年至2018年每年中标国网山西省电力公司监造服务的框架合同，虽经多次督促，一直未缴纳中标服务费。	2019年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
111	山东汇能电气有限公司	供国网江苏公司的配网协议库存10kV变压器，2019年1月抽检不合格，存在较严重质量问题，在国网江苏公司暂停中标。处理期内，4月、5月、6月陆续抽检不合格，2019年8月被江苏公司列入黑名单2年	2019年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
112	贵州开源爆破工程有限公司	2019年6月中标国网新源公司2019年第三批集中招标采购浙江衢江抽水蓄能电站施工爆破安全监理服务后，拒绝签订合同，不参加约谈。	2019年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
113	北京致远互联软件股份有限公司	中标河北公司2019年服务类第三批招标党建(DJ)标段包1后，拒绝签订合同。	2019年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
114	江西省赣西再生资源有限公司	中标国网山西公司2019年第2批第3包废旧物资标包后，拒绝签订合同。	2019年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
115	安徽双诚电线电缆有限公司	中标国网湖南公司多个工程的1kV架空绝缘导线，无法按时交货，导致合同解除。	2019年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
116	浙江飞龙管业有限公司	配网设备协议库存电缆保护管国网山东公司2019年4月、5月，国网湖南公司2019年4月、7月，国网新疆公司2019年6月抽检不合格，6个月内累计出现5次一般质量问题。	2019年10月1日-2022年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
117	重庆凯亚达贸易有限公司	参与国网重庆市电力公司2019年第一批物资电商化招标采购项目时，提供虚假检测报告。	2019年10月1日-2022年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
118	西安中扬电气股份有限公司	供北京西站扩建工程和菏泽站新建工程的110kV干式并、串联电抗器延期交货，影响工程进度，2019年8月1日-9月30日在公司总部集中规模招标中暂停中标资格，未完成整改。	2019年10月1日起在公司总部集中规模招标采购中继续暂停中标资格。	110kV干式电抗器
119	广东迪生铁塔股份有限公司	2019年5月至7月，供国网江西、湖北、湖南、福建公司的铁塔类物资不能及时供货，影响工程进度，2019年8月1日-11月30日在公司总部集中规模招标中暂停中标资格，未完成整改。	2019年12月1日起在公司总部集中规模招标采购中继续暂停中标资格。	铁塔

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
120	安吉中电网络工程有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏、浙江公司抽检不合格，6个月内累计出现3次一般质量问题，2019年2月1日-7月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格，未完成整改。	2019年8月1日起在公司配网协议库存中继续暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
121	江西德伊智能电力股份有限公司	10kV柱上变压器台成套设备中配电变压器在国网陕西、四川、蒙东公司抽检不合格，6个月内累计出现3次一般质量问题，至今未完成整改，且处理期内在国网河北公司再次抽检不合格。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司配网协议库存中暂停中标资格。	配网设备协议库存变电成套设备
122	沈阳市山城建筑工程有限公司	承揽青海-河南±800kV 特高压线路工程施工时发生安全事故。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
123	山东驰戈电气设备有限公司	参加国网山东公司2019年电商化招标中，拒绝配合核查工作。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
124	山东巨嘉电气有限公司	参加国网山东公司2019年电商化招标中，拒绝配合核查工作。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
125	深圳熠飞科技有限公司	参加国网山东公司2019年电商化招标中，拒绝配合核查工作。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
126	佛山市华腾家具有限公司	中标国网天津公司2016年第一批超市化采购竞争性谈判项目-办公家具，拒绝按合同条款执行。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
127	河南森源电气股份有限公司	依据陕西省宝鸡市中级人民法院刑事判决书，行贿金额3万以上，不满100万。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
128	西电宝鸡电气有限公司	依据陕西省宝鸡市中级人民法院刑事判决书，行贿金额3万以上，不满100万。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
129	山东泰山恒信开关集团有限公司	依据陕西省宝鸡市中级人民法院刑事判决书，行贿金额3万以上，不满100万。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
130	江苏南瑞泰事达电气有限公司	依据陕西省宝鸡市中级人民法院刑事判决书，行贿金额3万以上，不满100万。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
131	山东泰开高压开关有限公司	依据陕西省宝鸡市中级人民法院刑事判决书，行贿金额3万以上，不满100万。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
132	湖南长高高压开关集团股份有限公司	依据陕西省宝鸡市中级人民法院刑事判决书，行贿金额3万以上，不满100万。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
133	长春红星电器设备有限公司	依据陕西省宝鸡市中级人民法院刑事判决书，行贿金额3万以上，不满100万。	2019年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
134	信承瑞技术有限公司	中标国网湖南公司1618AB批次电力电缆类物资，供应商因自身原因要求解除供货合同，导致11个重点工程项目无法按时施工。	2019年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
135	呼伦贝尔市天一建筑设计研究所	2019年3月中标国网蒙东公司后勤设计包, 2019年4月因自身原因提出放弃中标结果。	2019年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
136	北京中景恒基工程管理有限公司	2019年3月中标国网新疆公司2019年第二批集中招标项目新疆哈密抽水蓄能电站工程管理专业技术服务工程后, 拒绝签订合同。	2019年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
137	吉林省广特电力设备有限公司	参加国网吉林省电力有限公司2019年第一批物资电商化采购项目招标时, 提供虚假合同。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
138	吉林阳铭经贸有限责任公司	参加国网吉林省电力有限公司2019年第一批物资电商化采购项目招标时, 提供虚假合同, 且多次约谈拒不会面。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
139	浙江洲辰电气有限公司	参加国网吉林省电力有限公司2019年第三批非物资采购项目招标时, 提供虚假合同, 且拒不参加约谈。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
140	吉林省云开科技工程有限公司	参加国网吉林省电力有限公司2019年第三批非物资采购项目招标时, 使用虚假信息投标。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
141	长春市采神广告有限责任公司	参加国网吉林省电力有限公司2019年第三批非物资采购项目招标时, 使用虚假信息投标。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
142	滨州领安电力设备有限公司	参加国网山东公司2019年电商化招标采购中, 提供的合同和发票造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
143	庆云大蕴电力科技有限公司	参加国网山东公司2019年电商化招标采购中, 提供的质量体系认证证书造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
144	山东省阳信神州电力器材有限公司	参加国网山东公司2019年电商化招标采购中, 提供的质量体系认证证书造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
145	扬州格瑞斯电气有限公司	参加国网山东公司2019年电商化招标采购中, 提供的发票造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
146	山东大华电器有限公司	参加国网山东公司2019年电商化招标采购中, 提供的合同和发票造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
147	山东海兰德电气有限公司	参加国网山东公司2019年电商化招标采购中, 提供的合同和发票造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
148	威海必拓电力科技有限公司	参与国网山东公司2019年电商化招标采购时, 提供的ISO9000认证证书造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
149	山东国网政源电力工程有限公司	参与国网山东公司2019年电商化招标采购时, 提供的ISO9000认证证书造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
150	上海奥觉电力科技有限公司	参与国网山东公司2019年电商化招标采购时, 提供的ISO9000认证证书造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
151	青岛鑫弛消防科技有限公司	参与国网山东公司2019年电商化招标采购时, 提供的ISO9000认证证书造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
152	江苏普汇电气科技有限公司	参与国网山东公司2019年电商化竞争性谈判项目时, 提供的ISO9000认证证书造假。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
153	南京温太源电力科技有限公司	参与国网江苏公司2019年第一批省招协议库存接地电磁锁项目时，提供虚假信息。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
154	吉林省冠衡建筑工程有限公司		2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
155	吉林省云昱建筑工程有限公司	参与国网新源公司2019年第二批非招标采购国网新源水电松江河公司综合楼生产倒班宿舍综合维修工程应答时，串通应答。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
156	吉林永华建设集团有限公司		2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
157	杭州庆强建设有限公司		2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
158	建德市宏顺建筑工程有限公司	参与国网新源公司2019年第二批非招标采购国网新源水电新安江电厂紫金滩31幢综合改造施工工程应答时，串通应答。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
159	浙江远翔建设有限公司		2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
160	北京建达宏图建筑工程有限公司	参与国网新源公司2019年第二批非招标采购国网新源控股十三陵电厂2019年非生产设施维修工程应答时，串通应答。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
161	北京市第三建筑工程有限公司		2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
162	恒新工程建设有限公司（原名：河南恒新防腐安装有限	参与国网新源公司2019年第二批非招标采购国网新源控股十三陵电厂4号机组球阀至叉管段尾水管段及相关设备防腐工程应答时，串通应答。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
163	河南省特种防腐有限公司		2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
164	博华防护工程有限公司	参与国网新源公司2019年第二批非招标采购国网新源水电白山电厂白山站、红石站主机设备防腐工程应答时，串通应答。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
165	河南省长源防腐有限公司		2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
166	三明市东凌工贸有限公司		2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
167	厦门杭仪工贸有限公司	参与国网福建公司厦门供电公司集体企业厦门利德集团铁件集中采购项目，相互串通投标。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
168	漳州捷美电业设备有限公司		2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
169	天一同益电气股份有限公司	依据陕西省高级人民法院刑事裁定书，供应商构成单位行贿罪。前期因行贿行为已被列入公司系统招标采购黑名单1年处理，本次因掌握其被判单位行贿罪情况，在公司系统招标采购中追加列入黑名单2年的处理。	2019年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
170	河北固砦鼎业水泥制品有限公司	在国网北京电力2016年第一次配网协议库存招标中提供虚假信息，在公司系统招标采购中取消中标资格3年。处理期满，未提交承诺书，后补交承诺书。	2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
171	上海人民电气有限公司	在2017年国网第二批专项抽检（国网安徽公司）不合格，在公司配网协议库存开关柜标包中暂停中标资格6个月。因拒不整改，在公司系统招标采购中列入黑名单1年。处理期满，仍未整改合格。另，供国网冀北公司的10kV柱上变压器台成套设备2017年9月抽检不合格，至今未换货、未完成整改。	自2019年8月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
172	天津市普瑞电力科技研究有限责任公司	在国网天津电力2016年第一批网省协议库存招标中中标绝缘涂料，2017年4月供应商称因经营策略调整，申请解除2016年度协议库存物资采购合同，在公司系统招标采购中取消中标资格2年，目前企业已注销。	自2019年8月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
173	北京圣华亿源电力科技发展有限公司	在国网福建电力2016年第2批设备材料招标采购中中标，中标后经专家现场资质能力核实没有生产能力，与投标文件不相符，在公司系统招标采购中取消中标资格3年，目前企业已注销。	自2019年8月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
174	深圳科能中汇电子科技有限公司	在国网新疆电力2016年超市化竞争性谈判采购项目中提供虚假的3C认证证书，在公司系统招标采购中取消中标资格3年，目前企业已注销。	自2019年8月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
175	深圳市敏珑实业有限公司	在国网新疆电力2016年超市化竞争性谈判采购项目中提供虚假的3C认证证书。2016年8月1日-2019年7月31日在公司系统招标采购中取消中标资格。目前企业已注销。	自2019年8月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
176	重庆艾派科斯科技有限公司	国网辽宁公司反映，依据辽宁省丹东市振安区人民法院判决书，供应商存在行贿行为，金额达3万，在公司系统招标采购中列入黑名单1年。处理期满，未提交承诺书。	自2019年8月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
177	沈阳华岩电力技术有限公司	国网辽宁公司反映，依据辽宁省丹东市振安区人民法院判决书，供应商存在行贿行为，金额达3万，在公司系统招标采购中列入黑名单1年。处理期满，未提交承诺书，后又补交承诺书。	2019年8月1日-2022年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
178	上海平鹰实业有限公司	因存在行贿行为，在评标综合总分扣分半年。处理期满后，供应商未提供承诺书，加重处理，在公司系统招标采购中列入黑名单1年。目前处理期满，未提交承诺书。	自2019年8月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
179	易盛智电科技(北京)有限责任公司	依据陕西省宝鸡市中级人民法院刑事判决书，该供应商存在行贿行为，情节严重。	自2019年8月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
180	天津市申特电力电子有限公司	该供应商供国网新疆公司的DDZY209C-Z2级单相本地费控智能电能表运行中发现三类质量问题，在公司总部集中规模招标中暂停中标资格。目前企业已注销。	自2019年10月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
181	合肥高压开关有限公司	配网设备协议库存高压开关柜在国网安徽公司2018年7月、8月先后发生2次烧毁故障，造成四级质量事件。	2019年6月1日-2020年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
182	江苏慧祥盈泽电子科技有限公司	中标国网江苏公司2018年第5批工程、服务类招标采购后，无正当理由放弃中标结果。	2019年6月1日-2021年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
183	山东领航项目管理有限公司 (原名: 泰安领航项目管理有限公司)	参与国网新源公司2019年第一批招标采购山东沂蒙抽水蓄能电站施工供电系统运行维护服务投标时，承装(修、试)电力设施许可证造假。	2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
184	山东鸿鹄水电工程有限公司		2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
185	邵阳市湘约汽车服务有限公司	参与国网湖南省电力有限公司2019年第二次工程及服务项目招标采购中，提供虚假信息。	2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
186	黑龙江省骏通输变电工程安装有限公司	在参与黑龙江省公司2018年服务类项目招标采购中，提供虚假资质业绩证明、互相串通投标。	2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
187	吉林省华新电力安装工程有限公司		2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
188	汶川县禹通建筑工程有限公司	参与国网四川公司汶川公司办公室维修装饰项目招标活动中串通投标。	2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
189	四川成希建设工程有限公司		2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
190	四川亿志建筑工程有限公司		2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
191	汶川县业辉建设工程有限公司		2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
192	广州市辉特电气有限公司	参与国网山东公司2019年电商化竞争性谈判项目时，提供虚假证书。	2019年6月1日-2022年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
193	江西强联电气有限公司	配网设备协议库存瓷绝缘子在国网河南、安徽公司半年内累计3次抽检不合格，2018年10月1日-2019年3月31日在公司配网协议库存瓷绝缘子标包中暂停中标资格。处理期内，2018年12月在国网四川公司、2019年2月在国网河南公司再次抽检不	2019年4月1日-2020年3月31日在公司配网设备协议库存瓷绝缘子标包中暂停中标资格。	配网设备协议库存瓷绝缘子
194	山东顺航管业有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网冀北、江苏公司6个月内累计出现3次一般质量问题，2018年12月1日-2019年5月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。处理期内，2018年12月在国网甘肃公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2020年3月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
195	永新电气科技集团有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网冀北、河南公司6个月内累计出现3次一般质量问题，2019年2月1日-2019年7月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。处理期内，2019年2月在国网河南公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2020年3月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
196	浙江兴隆管业有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏、浙江公司6个月内累计出现3次一般质量问题，2019年2月1日-2019年7月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。处理期内，2019年2月在国网河南公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2020年3月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
197	浙江吕氏管业有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏公司6个月内累计出现3次一般质量问题，2018年12月1日-2019年5月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。处理期内，2018年12月、2019年1月在国网福建公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2020年3月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
198	杭州百诺电力科技有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网北京、浙江、河北公司6个月内累计出现3次一般质量问题，2019年2月1日-2019年7月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。2018年9月在国网湖南公司抽检不合格，2019年2月在国网河南公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2020年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
199	浙江谷元电力科技有限公司	配网设备协议库存配电箱(JP柜)2018年10月在国网浙江公司、2018年11月在国网江苏公司抽检不合格，6个月内累计出现2次严重质量问题。	2019年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
200	杭州富阳科威钢业有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网江西、湖南、福建公司抽检半年内4次不合格，2018年8月1日-2019年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。处理期内，2018年12月在国网山西、甘肃公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
201	河北永安线路器材有限公司	配网设备协议库存金具在国网河南、江西、湖南公司抽检半年内4次不合格，2018年8月1日-2019年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。处理期内，2019年2月在国网河南公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
202	江苏新长峰线缆有限公司	配网设备协议库存架空绝缘导线在国网福建公司4个型号抽检均不合格，同时影响多个工程进度，2018年8月1日-2019年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。处理期内，2018年8月在国网陕西公司、2018年12月在国网江苏公司、2019年1月在国网安徽公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
203	江西华洋电瓷制造有限公司	配网设备协议库存绝缘子在国网河南、山西、安徽公司因多次抽检不合格，2018年10月1日-2019年3月30日在配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格、2018年12月1日-2019年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单的处罚。处理期内，2018年12月在国网山西公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
204	山东柏远复合材料科技有限公司	配网设备协议库存电缆附件在国网山东、福建3次抽检不合格。在福建电力验收时复检不合格，2018年4月1日-2019年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。处理期内，2019年1月在国网福建公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
205	浙江江山变压器股份有限公司	配网设备协议库存配变半年内累计3次抽检发现较严重质量问题，2018年10月1日-2019年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。处理期内，2018年11月在国网江苏公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
206	福建和盛塑业有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏、重庆、河南电力因多次抽检不合格，已被列入黑名单2年。处理期内，2019年2月在国网河南公司再次抽检不合格。	2019年4月1日-2022年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
207	杭州天铂红外光电技术有限公司	在参与许继集团安徽项目第二批物资包3红外测温仪谈判采购项目过程中存在围标、串标问题。	2019年4月1日-2022年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
208	浙江蓓堤美光电科技有限公司		2019年4月1日-2022年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
209	湖南华儒兄弟文化传媒有限公司	2018年12月在国网湖南公司2018年第四次工程及服务项目非招标采购中，应答文件提供的证明材料与现场实际情况不符，存在虚假应答事实。	2019年4月1日-2022年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
210	涟源市印美印刷服务部	2018年12月在国网湖南公司2018年第四次工程及服务项目非招标采购中，应答文件提供的证明材料与现场实际情况不符，存在虚假应答事实。	2019年4月1日-2022年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
211	浙江欧开电气有限公司	2018年11月在国网重庆公司2018年第二批协议库存低压开关柜标包中提供虚假合同。	2019年4月1日-2022年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
212	郑州恒建企业管理咨询有限公司	在与国网河南技术培训中心合作业务中，向被培训单位重复收费，违反双方合作协议，违背诚信原则。	2019年4月1日-2022年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
213	杭州介通电缆保护管有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网重庆、江苏、北京、浙江公司6个月内累计出现5次及以上一般质量问题，2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。处理期内，2019年2月在国网河南公司再次抽检不合格。	在公司系统招标采购中列入永久黑名单。	所有品类
214	江西浙丰管业有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网安徽、江苏、江西、湖南公司抽检不合格，6个月内累计出现6次一般质量问题，2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。处理期内，2019年2月在国网河南公司、2018年12月在国网福建公司再次抽检不合格。	在公司系统招标采购中列入永久黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
215	苏州佳通科技股份有限公司(原吴江佳通光缆有限公司)	配网设备协议库存电缆保护管2018年6月、8月在国网河南、浙江公司抽检不合格,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题,2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。处理期内,2019年2月在国网河南公司再次抽检不合格。	在公司系统招标采购中列入永久黑名单。	所有品类
216	浙江群英控股有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网江西、山东、河南、江苏、河北公司2018年8月至11月抽检不合格,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题,2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。处理期内,2019年2月在国网河南公司再次抽检不合格。	在公司系统招标采购中列入永久黑名单。	所有品类
217	宁波燎原工业股份有限公司	承供多家省公司的铁塔采购订单不能正常履约。2017年4月1日-2019年3月31日在公司系统招标采购中取消中标资格。处理期满,该供应商在国网湖南、安徽公司未进行整改。	继续列入黑名单。	所有品类
218	上海华通开关厂有限公司	供国网江西电力LW36-126型断路器,先后出现合闸时机机构臂不能一次到位现象,经检测,该厂生产的断路器的弹簧不合格。因供应商不配合整改,导致问题长期得不到解决,自2018年6月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。现该供应商已对问题设备全面消缺,并主动提出延保5年,国网江西电力提出减轻处罚申请。对其列入黑名单的处罚期减至2021年5月31日。	2018年6月1日-2021年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
219	湖南宏业电力安装有限公司	在国网江西公司中标2018年6月赣西公司2018年市辖中低压改造工程后,于2018年10月供应商发来弃标函,不履行合同约定,导致合同解除或终止。	2019年2月1日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
220	江苏新立达电缆有限公司	配网协议库存架空绝缘导线2018年3月、4月、5月、6月在国网江苏公司抽检不合格,6个月内累计出现4次较严重质量问题。处理期内,在国网江苏公司2018年10月抽检发现存在一般质量问题。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
221	萍乡市新田陶瓷制造有限公司	配网协议库存交流盘形悬式瓷绝缘子2018年6月、7月、8月在国网重庆、河南、山西公司抽检6个月内累计出现4次一般质量问题。本批收到国网河南公司9月抽检发现存在一般质量问题,6个月内累计出现5次一般及以上质量问题。	2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
222	浙江浙通管业有限公司	配网协议库存电缆保护管2018年8月至11月在国网江苏、浙江、北京、甘肃公司抽检多次不合格。本批收到国网江苏公司8月抽检发现存在一般质量问题,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题。	2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
223	安吉兴华电力管道股份有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏、山东公司2018年8月至10月抽检不合格,6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
224	苏州华能高分子材料有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网江苏、山东、浙江公司2018年8月至11月抽检不合格, 6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
225	无锡市新阳光电缆有限公司	配网设备协议库存的低压电力电缆、控制电缆2018年6月、7月在国网江苏、河南公司抽检6个月内累计出现3次一般质量问题。本批收到国网江苏公司8月、9月抽检不合格, 6个月内累计5次(含)以上一般或较严重质量问题。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
226	北京佳惠信达科技有限公司	2018年10月在参与国网新源公司2018年第五批招标采购黑龙江荒沟抽水蓄能电站办公楼微波电话建设工程投标时, 存在串标行为。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
227	北京欣智恒科技股份有限公司	2018年10月在参与国网新源公司2018年第五批招标采购黑龙江荒沟抽水蓄能电站办公楼微波电话建设工程投标时, 存在串标行为。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
228	同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司	2018年10月在参与国网新源公司2018年第五批招标采购黑龙江荒沟抽水蓄能电站办公楼微波电话建设工程投标时, 存在串标行为。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
229	开封黄河工程开发有限公司	2018年10月参与国网新源公司2018年第五批招标采购安徽绩溪抽水蓄能电站喷混凝土边坡绿化装饰网安装工程投标时, 投标文件出现混装情况, 存在串标行为。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
230	南阳市御龙建筑水利水电工程有限公司	2018年10月参与国网新源公司2018年第五批招标采购安徽绩溪抽水蓄能电站喷混凝土边坡绿化装饰网安装工程投标时, 投标文件出现混装情况, 存在串标行为。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
231	浙江亨欣建材有限公司	2018年5月参与国网新源公司2018年第三批招标采购“陕西镇安抽水蓄能电站筹建期工程沟盖板购置安装项目”投标时, 投标文件商务部分信息与国家企业信用信息公示系统查询结果不符, 存在虚假投标行为。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
232	吉林市铁信商贸有限公司	2018年11月在参与国网新源公司2019年度水电物资超市化采购五金金属标包1和建材及配件标包1应答时, 存在串标行为。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
233	吉林市丰琦科技有限公司	2018年11月在参与国网新源公司2019年度水电物资超市化采购五金金属标包1和建材及配件标包1应答时, 存在串标行为。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
234	吉林市特尔佳商贸有限公司	2018年11月在参与国网新源公司2019年度水电物资超市化采购五金金属标包1和建材及配件标包1应答时, 存在串标行为。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
235	中油中兴(大连)石化有限公司	2018年11月在参与国网新源公司2019年度水电物资超市化采购五金金属标包1和建材及配件标包1应答时,存在串标行为。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
236	江苏伊威服饰科技有限公司	2018年9月在参与国网湖南公司2018年第二次物资电商化采购竞争性谈判公示期间发现其业绩造假。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
237	北京首信通达科技有限公司	2018年10月经调查发现在2016年9月网联直流工程技术有限公司酒泉湖南特高压直流工程第三方抽检技术服务采购中使用假资质认定证书。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
238	电力工业阻滤波器及变电设备质量检验测试中心	2018年10月经调查发现在2016年9月网联直流工程技术有限公司酒泉湖南特高压直流工程第三方抽检技术服务采购中为北京首信通达科技有限公司出具假资质认定证	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统内列入黑名单,期间其出具的检测报告不予认可。	检测报告
239	保定市金士达电力设备有限公司	JP柜产品在国网冀北电力4次抽检不合格被通报,目前整改未完成。	继续列入黑名单至整改完成。	所有品类
240	葫芦岛中电电力设备有限公司	在公司2017年配变专项抽检中不合格,在公司系统暂停配网协议库存10(20)kV配变标包中标资格6个月。国网辽宁电力验收不合格,且在公司“两排查、一整治”期间,配变产品投运后一个月内多台烧损,供应商未完成整改,处理延长至3月31日	继续列入黑名单至整改完成。	所有品类
241	大明电缆有限公司	在国网宁夏电力2016年协议库存导地线产品中标后以流动资金紧张为由弃标,目前处理期满,供应商未交承诺书,加重处理。	2019年2月1日-2022年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
242	江西铭扬实业有限公司	配网设备协议库存电缆保护管在国网江西、江苏、安徽公司抽检不合格,6个月内累计出现3次一般质量问题,暂停中标资格6个月。处理期满,整改不合格。	2019年6月1日-2020年5月31日在公司配网设备协议库存电缆附件标包中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
243	北京天威瑞恒电气有限责任公司	被国家质检总局通报(质检总局办公厅关于电网设备材料质量监督行动有关工作情况的通报(质检办监函〔2016〕735号))。	2016年7月1日-2016年12月31日在公司系统招标采购110(66kV)电流互感器标包中暂停中标资格。在国家质检总局发布其整改合格的通报之	110kV电流互感器
244	江西华尔德集团有限公司	配网设备协议库存绝缘子在国网山西、安徽公司抽检不合格,6个月内累计出现4次一般质量问题,2018年12月1日-2019年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单,未完成整改。	2019年12月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
245	常州欧宝电气设备有限公司	配网协议库存电缆保护管在国网安徽、江苏公司抽检不合格,6个月内累计出现4次一般质量问题,2018年12月1日-2019年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单,未完成整改。	2019年12月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
246	临汾市电力电缆有限责任公司	中标国网山西公司的架空绝缘导线，多次承诺未兑现。截至2018年11月仍未交完货，且拒绝解除合同，2018年12月1日-2019年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单，未完成整改。	2019年12月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
247	葫芦岛电力设备有限公司	供黑龙江公司8台66kV油浸式变压器无法按期供货，导致合同解除。	2018年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
248	北京隆盛塑业有限公司	配网协议库存电缆附件产品在国网山东、浙江、北京电力4次抽检不合格，被列入黑名单1年。处理期内，供国网北京公司的电缆保护管再次抽检不合格。	2018年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
249	杭州联通管业有限公司	配网电缆保护管在国网浙江、重庆、河南公司抽检半年内4次不合格，被列入黑名单1年。处理期内，在国网浙江公司再次抽检不合格。	2018年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
250	大商集团郑州紫荆山百货商场有限公司	将未通过招标手续的商品冒用中标商品的物料品类和物料编码，以正常商品数倍的价格在国网商城违规上下架，金额达538万元。	2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
251	福州天宇电气股份有限公司	供应国网四川公司10kV配变，在运行中多台次发生严重质量问题。	2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
252	保定市凯能迪电力科技开发有限公司	在参加国网河北公司2018年服务类第四批招标采购中，提供虚假资质证书。	2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
253	北京电研华源电力技术有限公司	供应国网四川公司10kV配变，在运行中多台次发生严重质量问题。	2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
254	河北国能信息技术有限公司	在国网河南公司2018年第一批电商化采购中串标。	2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
255	济南真正科技有限公司		2018年12月1日-2021年11月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
256	济南泰辉信息科技有限公司	在中标国网内蒙古东部电力有限公司2018年第二批物资非招标采购包10(车辆)后，不签订合同。	2018年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
257	甘肃荣信电材科技有限公司	供国网四川公司巴中地区农网工程钢绞线未交货，导致合同终止。	2018年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
258	兴乐集团有限公司	中标国网湖南省电力有限公司的电力电缆类物资后，因资金问题无法执行合同，导致合同解除。	2018年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
259	湖南景明电力器材有限责任公司	参加公司输变电项目招标采购时，提供虚假的供应商股权结构说明书。	2018年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
260	南京康乔电线电缆有限公司 (变更为:南京宇奥源电线电缆有限公司)	供国网江苏公司的低压电缆在半年内累计抽检5次不合格,其中2次较严重质量问题,3次一般质量问题。	2018年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
261	无锡市兆亨线缆有限公司	供国网江苏公司的低压电缆在半年内累计抽检5次不合格,其中4次较严重质量问题,1次一般质量问题。	2018年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
262	重庆曙巨电力设备有限公司	参与国网吉林公司2018年第三批物资集中采购活动堆料机的投标,提供虚假营业执照和运行业绩。	2018年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
263	艾博白云电气技术(扬州)有限公司	参与国网四川公司2018年第二次配网协议库存接地短路故障指示器包4投标时,提供虚假检测报告。	2018年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
264	福州永胜达复合材料有限公司	参与国网福建公司2018年第二批物资电商化增补及流标项目公开竞争性谈判采购井盖项目的投标过程中提供虚假检测报告,且在其提供的生产地址未见生产线。	2018年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
265	福州金彼岸电力设备有限公司	参与福建公司2018年第二批设备材料招标项目测厚仪的投标过程中提供虚假校准证书和运行报告。	2018年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
266	福建和盛建材有限公司	参与福建公司2018年第二批物资电商化增补及流标项目公开竞争性谈判采购井盖项目的投标过程中提供的生产地址现场未见生产线。	2018年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
267	泉州恒峰建材有限公司	参与福建公司2018年第二批物资电商化增补及流标项目公开竞争性谈判采购井盖项目的投标过程中在招投标响应的生产地址未见到生产线。	2018年10月1日-2021年9月30日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
268	青岛晓天智能装备股份有限公司	中标国网湖南公司110kV钢管杆标包,拒不签订合同。	2018年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
269	上海休伯康特能源设备有限公司	中标国网湖南公司柱上变压器成套设备,拒不履行合同,导致合同解除。	2018年8月1日-2020年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
270	河北众能电力器材有限公司	配网金具在国网浙江公司半年内3次抽检不合格,自2018年4月1日起暂停中标资格6个月。处理期内,在国网陕西、河南公司抽检2次不合格。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
271	山西禾宇电力钢结构有限公司	供国网江西公司的钢管杆存在偷工减料行为。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
272	无锡市宏力敏盛钢杆有限公司	供国网江西公司的钢管杆存在偷工减料行为。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
273	北京四海通线缆有限公司	供国网河北公司电缆保护管存在偷工减料行为。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
274	北海银河开关设备有限公司	在参加2018年国网公司配(农)网设备供应商资质能力核实工作中,提供虚假报告。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
275	北京中电铭宇科技有限公司	在参加国网蒙东公司2017年第七批服务类竞争谈判中,提供虚假资质。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
276	河北建通消防设施技术有限公司	在参加国网河北公司2018年服务类线下第一批招标采购工作中,提供虚假资质。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
277	石家庄传特机电设备科技有限公司	在参加国网河北公司2018年服务类线下第二批招标项目,提供虚假证书。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
278	石家庄博胜电力设备有限公司	在参加国网河北公司2018年物资类供应商资质能力核实中,提供虚假证书。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
279	辽宁盛融建设工程有限公司	在参与国网辽宁公司2017年第六批工程与服务招标采购项目中,提供虚假业绩。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
280	海城市凯达电力安装有限公司	在参与国网辽宁公司2017年第六批工程与服务招标采购项目中,提供虚假业绩。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
281	辽宁钦达电力建设工程有限公司	在参与国网辽宁公司2017年第六批工程与服务招标采购项目中,提供虚假业绩。	2018年8月1日-2021年7月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
282	保定尼尔电力集团有限公司	供国网湖北电力的10kV变压器,故障发生后不配合工作,对存在的质量问题拒不整改,2017年7月31日-2018年7月31日在公司系统取消中标资格1年。处罚期满供应商未进行整改。	自2018年8月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
283	长春市屿众汽车维修有限责任公司	与国网吉林电力签订合同后无法继续履约,导致合同终止。	2018年6月1日-2020年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
284	中山市东业家具制造有限公司	供国网湖南电力的办公家具拒不履约,导致合同解除。	2018年6月1日-2020年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
285	中山市华盛家具制造有限公司	供国网湖南电力的办公家具拒不履约,导致合同解除。	2018年6月1日-2020年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
286	中山市派格家具有限公司	供国网湖南电力的办公家具拒不履约,导致合同解除。	2018年6月1日-2020年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
287	江苏远大电缆有限公司	配网设备协议库存架空绝缘导线和电缆产品因在国网江西、湖北、黑龙江、安徽、辽宁、河南电力多次抽检不合格。处理期内,供国网安徽电力的电力电缆产品,抽检再次不合格。2019年12月,其电力电缆抽检不合格,被国家市场监管总局通报。	2018年6月1日-2021年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
288	武汉鑫今创电力设备有限公司	在参加国网山西公司集中规模招标时,提供虚假业绩。	2018年6月1日-2021年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
289	深圳市深泰明科技有限公司	在参加重庆市电力公司集中招标采购和协议库存集中招标采购时,提供虚假保函。	2018年6月1日-2021年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
290	河北德业电器有限公司	在参加国网辽宁公司电商化采购项目时,提供虚假检测报告。	2018年6月1日-2021年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
291	洪雅县美景物业管理服务有限公司	在参与国网四川省电力公司物业管理服务项目时，存在串通投标行为。	2018年6月1日-2021年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
292	洪雅锦辰物业管理有限公司	在参与国网四川省电力公司物业管理服务项目时，存在串通投标行为。	2018年6月1日-2021年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
293	眉山市大成物业服务服务有限公司	在参与国网四川省电力公司物业管理服务项目时，存在串通投标行为。	2018年6月1日-2021年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
294	辽宁嘉鸿会计师事务所有限责任公司(原辽宁银剑会计师事务所有限责任公司)	在参与国网辽宁公司工程与服务招标采购时，提供虚假人员社保证明。	2018年6月1日-2021年5月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
295	河南恒辉电力装备有限公司	参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假合同。	2018年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
296	漯河市永安线路器材有限公司	参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假发票。	2018年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
297	安徽创宇电力设备有限公司	参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假发票。	2018年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
298	浙江金凤凰电气有限公司	参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假合同。	2018年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
299	泰安轻松表计有限公司	参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假发票。	2018年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
300	唐山紫光智能电子有限公司	参与2018年国网公司35kV及以上供应商资质能力核实过程中提供虚假发票。	2018年4月1日-2021年3月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
301	新疆新能天宁电工绝缘材料有限公司	中标国网湖南电力的棒形悬式复合绝缘子不履约。2018年1月29日-2020年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单，未提交整改材料。	2020年2月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
302	山东省呈祥电工电气有限公司	中标国网山东电力的110kV角钢塔不履约。2018年1月29日-2020年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单，未提交整改材料。	2020年2月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
303	霸州市皓天光电科技有限公司	中标国网河北电力的铜排不履约。2018年1月29日-2020年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单，未提交整改材料。	2020年2月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
304	甘肃鑫盛电讯器材有限公司(原甘肃鑫铜铁件有限公司)	中标国网甘肃电力的铁附件不履约。2018年1月29日-2020年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单，未提交整改材料。	2020年2月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
305	京缆电缆有限公司	供国网甘肃电力的架空绝缘导线，2017年7月到货使用时发现数量短缺，所供导线每米实际测量数值与导线标识米数不符。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
306	北京华力通电力设备技术有限公司	供国网北京电力的10kV配电变压器，2017年8月发现变压器绕组为铝线圈。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
307	河北华能源电力设备有限公司	在国网福建电力2017年度预绞丝安全备份线夹超市化采购项目采购过程中, 提供虚假试验报告。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
308	池州江南电力设备有限公司	在国网福建电力2017年度预绞丝安全备份线夹超市化采购项目采购过程中, 提供虚假试验报告。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
309	伊顿(宁夏)科技有限公司	在国网宁夏电力2015年度运维物资超市化竞谈项目中, 提供虚假资质文件。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
310	宁夏朗诺电力物资有限公司	在国网宁夏电力2015年度运维物资超市化竞谈项目中, 提供虚假资质文件。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
311	山东阳谷电缆集团有限公司	在国网公司2017年度配网线路材料协议库存招标联合资格预审中, 提供虚假资质文件。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
312	保定金鑫不锈钢设备制造有限公司	在国网河北电力2017年零星物资协议库存第二批招标采购供应商资质能力核实中, 提供虚假检测报告。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
313	河南阳光电力机具有限公司	在国家电网公司2017年电源项目第六次物资招标采购中, 提供虚假业绩。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
314	无锡市尚融电缆有限公司	在国网公司2017年度配网线路材料协议库存招标联合资格预审中, 提供虚假业绩。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
315	无锡市金正电缆有限公司	在国网公司2017年度配网线路材料协议库存招标联合资格预审中, 提供虚假业绩。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
316	山东运瑞电力科技有限公司	在国网河北电力2017年零星工程及服务第二批招标采购资质核实中, 提供虚假资料。	2018年1月29日-2021年1月31日在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
317	江西利泰塑胶有限公司	中标国网江西电力的电缆保护管, 2017年8月以内部资金周转困难, 拒绝签订合同, 2017年12月1日-2019年11月30日在公司系统招标采购中取消中标资格, 目前已暂停营业。	2019年12月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
318	安徽德勤机械股份有限公司	供国网安徽电力的铁附件, 因经营困难无法继续履约, 不再履行合同, 2017年12月1日-2019年11月30日在公司系统招标采购中取消中标资格, 未提交整改材料。	2019年12月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
319	天津塑力线缆集团有限公司	中标国网天津电力的协议库存控制电缆产品, 因资金链断裂, 放弃履行合同, 2017年12月1日-2019年11月30日在公司系统招标采购中取消中标资格, 未提交整改材料	2019年12月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
320	中商投塑力(贵州)实业有限公司	中标国网天津电力的协议库存电力电缆产品, 因经营状态恶化, 放弃履行合同, 2017年12月1日-2019年11月30日在公司系统招标采购中取消中标资格, 未提交整改材料。	2019年12月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
321	山西高达电缆有限公司	在2017年供应商资质能力核实工作中提供虚假型式试验报告。	2017年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
322	大连江山建设工程有限公司	在国网辽宁电力2017年第四批工程与服务招标采购项目招标中，伪造电子与智能化工程专业承包贰级资质。	2017年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
323	河北省电力建设第二工程公司	在公司总部2016年第六次施工项目招标采购活动中，提供虚假业绩。	2017年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
324	长治市郊区长宏水泥制品厂	在2017年度配网线路材料联合资格预审中，提供虚假型式试验报告。	2017年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
325	湖南湘电电力电瓷电器制造有限公司	在2017年度配网线路材料协议库存招标资格预审中，提供虚假的“国家电网公司集中招标活动供应商能力核实结果证明函件”。	2017年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
326	甘肃鼎力杆塔有限公司(变更为：甘肃豪泰杆塔有限公司)	在2017年度配网线路材料联合资格预审中，提供虚假试验报告。	2017年12月1日-2020年11月30日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
327	北京北开电气股份有限公司	违反“重法纪，讲诚信”承诺函第三条承诺。	2017年12月1日-2020年11月30日，在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
328	安徽天龙电器线缆集团有限公司	在国网湖南电力2017年农网改造项目中标的架空绝缘导线，因资金问题无法供货，取消合同，被列入公司系统黑名单2年。处理期满未提交承诺书。	自2019年10月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
329	铁力市富源电力设备有限责任公司	在国网黑龙江电力中标的水泥杆，因不履约，与多家地市公司解除合同，被列入公司系统黑名单2年。处理期满未提交承诺书。	自2019年10月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
330	浙江晴朗电气有限公司	在国网浙江电力2017年配(农)网资质能力核实中提供虚假发票、合同。	2017年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
331	清研电气(武汉)有限公司	在国网福建电力互感器标准检定装置升级系统项目招标工作中，提供虚假检测报告。	2017年10月1日-2020年9月30日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
332	长沙威克电力技术科技有限公司	在国网湖南电力2017年第一批物资电商化采购竞争性谈判项目中提供虚假检测报告。	2017年7月31日-2020年7月31日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
333	珠海艾迪神电力科技有限公司	在国网湖南电力2017年第一批物资电商化采购竞争性谈判项目中提供虚假业绩材料。	2017年7月31日-2020年7月31日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
334	杭州美盛红外光电技术有限公司	在国家电网公司2017年电源项目第三次物资招标采购电源第三批仪器仪表采购项目中提供虚假业绩材料。	2017年7月31日-2020年7月31日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
335	河北中兴电力装备有限责任公司	2017年3月起不能正常履约，放弃与国网山西电力签订的导线合同，列入黑名单2年，处理期满未整改。	自2019年6月1日起在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
336	武汉博视工研电子有限公司	在国家电网公司2017年电源项目第一次物资招标采购大屏幕招标中，经文件复查和现场核查，生产现场情况与投标文件不符，存在弄虚作假行为。	2017年6月1日-2020年5月31日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
337	运城市晋盛源电力器材有限公司	在山西电网2015年第一批配网材料协议库存招标采购中,提供虚假业绩。目前已不再具备履约能力。	自2017年6月1日起在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
338	双鸭山市聚鑫水泥制品有限公司	在吉林电网2015年第一批配网材料协议库存招标采购中,提供虚假信息。目前已不再具备履约能力。	自2017年6月1日起在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
339	江西宝利达电瓷制造有限公司	在国网福建电力霞浦供电公司2016年各乡镇配电线路防雷整治大修工程中,提供虚假型式试验报告。	2017年4月1日-2020年3月31日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
340	上海晋晓实业有限公司	在国网上海电力2017年生产运维检修外包服务集中采购项目框架公开招标-上海闸北发电厂消防设施维护项目投标过程中,	2017年4月1日-2020年3月31日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
341	上海石化消防工程有限公司	上海晋晓实业有限公司、上海石化消防工程有限公司、国宏消防工程集团有限公司三家单位的投标文件开标一览表中的投标人名称均为上海晋晓实业有限公司,根据	2017年4月1日-2020年3月31日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
342	国宏消防工程集团有限公司	《招标投标法实施条例》第三章第四十条(四)“不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”视为串通投标。	2017年4月1日-2020年3月31日在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
343	石家庄市电瓷有限责任公司	供国网山西电力的瓷绝缘子,2016年5月28日因绝缘子击穿导致线路故障跳闸,经核实已停产无后续履约能力。	自2017年4月1日起在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
344	深圳华盛创力科技有限公司	在国网新疆电力2016年第四次物资招标采购手持机(PDA)招标采购活动中,提供虚假财务报表。2017年2月1日-2020年1月31日在公司系统招标采购中取消中标资格,未提交整改材料	2020年2月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类
345	北京三泰煜辰节能科技有限公司	在国网新疆电力2016年第三次物资招标采购电子营销仿真培训系统标段,提供虚假试验报告,被列入公司系统黑名单3年。处理期满未提交承诺书。	自2019年10月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
346	北京豪义慧通科技有限公司	违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺,在评标中扣分。处理期满未整改,列入黑名单1年。处理期满,仍未整改。	自2019年6月1日起在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
347	上海华通开关工程成套有限公司	违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺,在评标中扣分。处理期满未整改,列入黑名单1年。处理期满,仍未整改。	自2019年6月1日起在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
348	银川泽鑫汇商务有限公司	违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺,在评标中扣分。处理期满未整改,列入黑名单1年。处理期满,仍未整改。	自2019年6月1日起在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
349	宁夏万德实业有限公司	违反“重法纪,讲诚信”承诺函第三条承诺,在评标中扣分。处理期满未整改,列入黑名单1年。处理期满,仍未整改。	自2019年6月1日起在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
350	石嘴山市荣华缘冶金有限公司	违反“重法纪，讲诚信”承诺函第三条承诺，在评标中扣分。处理期满未整改，列入黑名单1年。处理期满，仍未整改。	自2019年6月1日起在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
351	河北青县冀成钢铁有限公司	2018年3月前违反“重法纪，讲诚信”承诺函第三条承诺，被扣减评标综合总分半年，处理期满因未提交承诺书，被列入公司系统黑名单1年。处理期满仍未提交承诺书。	自2019年10月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
352	成都凌云型材有限公司	2018年3月前违反“重法纪，讲诚信”承诺函第三条承诺，被扣减评标综合总分半年，处理期满因未提交承诺书，被列入公司系统黑名单1年。处理期满仍未提交承诺书。	自2019年10月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
353	南京钢宇物资有限公司	2018年3月前违反“重法纪，讲诚信”承诺函第三条承诺，被扣减评标综合总分半年，处理期满因未提交承诺书，被列入公司系统黑名单1年。处理期满仍未提交承诺书。	自2019年10月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
354	广东三新线缆有限公司	2018年3月前违反“重法纪，讲诚信”承诺函第三条承诺，被扣减评标综合总分半年，处理期满因未提交承诺书，被列入公司系统黑名单1年。处理期满仍未提交承诺书。	自2019年10月1日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类
355	江苏宏原绝缘器材有限公司	被国家质检总局通报(质检总局办公厅关于电网设备材料质量监督行动有关工作情况的通报(质检办监函(2016)735号))	自2016年7月1日起，在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
356	上海艾格电子科技有限公司	被国家质检总局通报(质检总局办公厅关于电网设备材料质量监督行动有关工作情况的通报(质检办监函(2016)735号))	自2016年7月1日起，在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
357	广州锐致电气技术有限公司	在国网新疆电力2016年第一批物资协议库存招标采购智能驱鸟器标包中提供虚假的ISO9000证书，列入黑名单3年。处理期满，未整改。	自2019年6月1日起在公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类
358	上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司	供国网上海电力的3台500kV变压器交货滞后影响工程建设进度，不具备履约能力。	自2014年10月1日起，在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
359	石家庄太行电力杆塔有限公司	供国网蒙东电力的协议库存钢管杆，多项合同无法供货，不具备履约能力。	自2014年6月起，在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
360	青岛远征钢结构有限公司	中标的安徽、浙江、山东等多家省公司的铁塔无法供货，不具备履约的能力。	自2014年6月起，在公司系统招标采购中取消中标资格。	所有品类
361	广东中钰科技股份有限公司	因供国网新疆电力、河北电力的单相智能电能表发生批量故障；供国网重庆电力的10kV消弧线圈抽检不合格；供国网上海、重庆电力的集中器程售后服务不到位，在公司系统列入黑名单一年。处罚期内供国网江苏电力的消弧线圈和接地变不履约。	自2018年1月29日起在公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
362	奉新国光电气有限公司	在国网河南电力2015年第四批物资招标采购活动中, 提供虚假检测报告。	在供应商整改完成前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
363	商丘市程达五交化有限公司	在国网河南电力2015年竞争性谈判招标采购活动中, 修改营业执照的注册资金额度。	在供应商整改完成前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
364	平顶山市正寅物资有限公司	在国网河南电力2015年竞争性谈判招标采购活动中, 修改营业执照的注册资金额度。	在供应商整改完成前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
365	醴陵市远宏电瓷电器制造有限公司	在国网重庆电力2015年第七批物资非招标采购竞争性谈判过程中, 提供虚假的产品检测报告。	在供应商整改完成前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
366	滨州九鼎电力器材有限公司	在国网河南电力2015年热缩绝缘护套的招标采购活动中, 提供虚假检测报告。	在供应商整改完成前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
367	徐州的固杆塔有限公司	在国网河南电力2015年水泥杆招标采购活动中, 提供虚假业绩。	在供应商整改完成前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
368	湖南南一科技有限公司	在国网河南电力2015年第7批单一来源采购中中标同步时钟设备, 但拒不签订合同, 并弃标。	在供应商整改完成前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
369	一汽通用轻型商用汽车有限公司	在国家电网公司固定资产零购2014年第一批竞争性谈判(车辆)采购中, 修改招标文件明确列明的技术参数并进行响应。	在供应商整改完成前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
370	新疆华祥源铁塔有限公司 (原名哈密市通源水泥制品有限公司)	在国网新疆电网2015年第一批配网线路材料协议库存招标采购中, 质量管理体系认证证书造假。	在供应商整改完成前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
371	重庆巨泰电力设备有限公司	在国网重庆市电力2015年第5批物资非招标(调度数据网空屏柜)投标中, 提供的资质证书造假。	在供应商整改完成前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
372	长城电器集团有限公司	供国网辽宁电力10kV配电变压器(S13-50kVA)在2013年3月发现绕组为铝芯, 截至目前厂家未按承诺完成整改。	在供应商整改完成并经验收通过前, 在公司系统招标采购中取消其中标资格。	所有品类
373	哈尔滨铁塔厂	中标的国网黑龙江电力6个合同无法履约供货, 提出退标申请。目前未提供能够正常履约的支撑材料。	在供应商提供能够正常履约的支撑材料并经验收通过前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
374	安徽泰科铁塔有限公司	供国网安徽电力多个工程项目铁塔未到货, 并书面提出因资金周转困难放弃国网2014年第六批角钢塔中标结果。目前未提供资金问题已得到解决的支撑材料。	在供应商提供资金问题已得到解决的支撑材料并经验收通过前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类
375	辽宁宝林集团有限公司	供国网天津电力10kV电力电缆合同, 由于为其他公司提供担保, 被法院冻结资金账户, 无法正常生产, 双方于8月份解除合同。目前未提供资金问题已得到解决的支撑材料。	在供应商提供资金问题已得到解决的支撑材料并经验收通过前, 在公司系统招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类