

国网天津市电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2020-03

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围	备注
1	国能子金电缆南通有限公司	天津市静海供电有限公司物资供应中心于2015年5月20日与该供应商签订低压电力电缆框架协议订单，ZC-YJV22-4*240，，4500174467，共6.34km，总价款2653434.3元；于2015年6月25日签订低压电力电缆框架协议订单4500176416，ZC-YJV22-4*240，6.103km，YJV22-4*50，0.115km，总价款2676279.04元。上述两个订单交货时间为2015年7月20日，供应商未按期供货，静海公司多次与供应商沟通未果，导致静海公司34个工程延期30-60天不等。	在供应商整改完成前，在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	低压电力电缆	2015年10月28日起暂停中标资格2个月，截至目前供应商未完成整改。
2	辽宁宝林集团有限公司	由该供应商供货的(经研-电网13-11)武功路110kV输变电工程的10kV电力电缆，采购订单号4500165021，长度240m，涉及金额117431.96元，以及(经研-电网13-09)孟家楼110千伏输变电工程10kV电力电缆，采购订单号4500165027，长度180m，涉及金额42720.84元，合同签订于2014年11月18日，约定交货2015年6月1日，但该供应商未能按期供货，导致上述两个工程延期60天。	在供应商整改完成前，在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类	按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》(国网(物资/4)249-2015)处理，2015年10月15日起取消中标资格1年，截至目前供应商未完成整改。
3	南阳飞龙电力设备有限公司	南阳飞龙电力设备有限公司供应并于2008年投入使用的7台10kV配电变压器线圈以铝芯代替铜芯，国网天津市电力公司对该问题进行了核实，并对供应商进行了约谈，结果属实。	在供应商整改完成前，在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	所有品类	2015年5月6日起取消中标资格2年，截至目前供应商未完成整改。
4	天津市华能电力线材有限公司	2015年11月9日，执行公司下达的抽检计划：现场采样天津市电力公司滨海公司484、487、488等工程工程抽检供应商10千伏架空绝缘导线2根样本经电科院试验，导线的关键指标绝缘厚度不合格。质量监督部于11月19日对供应商发出“抽检结果告知单”后供应商于11月22日回复，对抽检结论无异议并同意更换不合格产品。	在供应商整改完成前，在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	架空绝缘导线	2016年3月1日起暂停中标资格2个月，截至目前供应商未完成整改。
5	天津市普瑞电力科学研究有限责任公司	在国网天津电力2016年第一批网省协议库存招标中中标绝缘涂料，2017年4月供应商称因经营策略调整，申请解除2016年度协议库存物资采购合同，在公司系统招标采购中取消中标资格2年，目前企业已注销。	自2019年8月1日起在国网公司系统招标采购中永久列入黑名单。	所有品类	总部2019年12月公告
6	天津塑力线缆集团有限公司	该供应商为2016年第二批配网设备协议库存招标采购中标厂家，因资金链断裂，无法履行供应(武清-电网17-04)天津武清向阳110千伏变电站扩建工程和(武清-电网17-03)天津武清南蔡110千伏变电站扩建工程控制电缆的合同。	2019年12月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类	总部2019年12月公告
7	中商投塑力(贵州)实业有限公司	该供应商为2016年第二批配网设备协议库存招标采购中标厂家，因经营状态变化，无法履行供应(宁河-电网17-06)国网天津宁河公司运河110千伏变电站10千伏线路送出工程、(武清-电网17-25)国网天津武清公司110千伏大王古站10千伏868线路工程、(武清-电网17-15)国网天津武清公司110千伏陈咀变电站10千伏陈18线路工程、(武清-电网17-32)网天津武清公司110千伏陈咀变电站10千伏陈13线路工程电力电缆的合同。	2019年12月1日起在公司系统招标采购中继续列入黑名单。	所有品类	总部2019年12月公告
8	青州市力王电力科技有限公司	该供应商为国网天津市电力公司2006年电网建设改造工程采购厂家，为国网天津城南公司(津南-电网06-29)李家圈110kV输变电工程供应盘型悬式瓷复合绝缘子(FXWP-70)。2017年4月，国网天津城南公司在进行停电检修过程中，发现供应商实际供应的物资为FXWP-70型盘型悬式玻璃绝缘子，与物资采购合同中要求供应的FXWP-70型盘型悬式瓷绝缘子不符。	在供应商整改完成前，在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	绝缘子类	2017年11月22日起暂停中标资格6个月，截至目前供应商未完成整改。
9	山东益通安装有限公司	签订《城南-大修18-30-国网天津城南公司35kV白港一线路绝缘子大修》检修施工合同。山东益通安装有限公司在该项目中标后，由于人员数量、设备配置不到位、特种作业人员证件不齐备等原因，不满足国网天津市电力公司作业现场安全管控要求，导致该项目中多条35kV架空输电线路更换绝缘子工作一直未进行，影响该项目按时完成里程碑计划。	在供应商整改完成前，在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	检修施工类服务	自2018年11月7日起暂停中标资格2个月，截至目前供应商未完成整改。
10	江苏其厚智能电气设备有限公司	供应(城东-电网18-36)国网天津城东公司10千伏柱上变压器台成套设备(ZA-1-CX,400kVA,12m)，在抽检中关键指标低压综合配电箱(JP柜)防护等级不合格。	在供应商整改完成前，在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	10千伏柱上变压器台成套设备	2018年9月25日暂停中标资格4个月，截至目前供应商未完成整改。
11	河北冀昌电力设备有限公司	供应国网冀州公司10千伏西燕211线路燕各庄等村台区的低压综合配电箱(冀州-电网18-23)，经国家电控配电设备质量监督检验中心检测，其生产的低压综合配电箱防护等级、温升两项关键指标不合格，属于严重质量问题。	在供应商整改完成前，在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	低压综合配电箱	在处理期间公司没有相应物资类别招标的，处理时间顺延至下一批相应物资类别招标结束。
12	庆云县昆仑锁业暨电子有限公司	供应国网天津宝坻公司10千伏小23线路黄庄乡小辛码台区工程的低压综合配电箱(宝坻-电网18-38)，经国家电控配电设备质量监督检验中心检测，其生产的低压综合配电箱防护等级、温升两项关键指标不合格，属于严重质量问题。	在供应商整改完成前，在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	低压综合配电箱	自2019年4月11日起，暂停中标资格4个月。截至目前供应商未完成整改。

13	佛山市华腾家具有限公司	中标国网天津市电力公司2016年第一批超市化采购竞争性谈判项目分标503-办公家具, 合同编号为: SGTJW200HTMM1600882, 合同金额为184.0538万元, 实际执行482.1869万元。按照超市化采购合同第五项“根据采购文件规定, 成交供应商合同额度达到150%以上的, 执行97折。”对超过合同金额150% (金额267.0807万元) 的206.1062万元的物资应执行原报价的97折, 供货供应商应退回金额6.1832万元。国网天津物资公司多次约谈供应商协商解决退款事宜, 供应商均不配合。	2019年8月1日-2020年7月31日在国网公司系统招标采购中列入黑名单。	所有品类	总部2019年12月公告
14	威胜能源产业技术有限公司	供应国网天津城西公司城西华11 等线路华 1102 等台区低压工程 (城西-电网 17-39) 电缆分支箱, 经国家电配设备质量监督检验中心检测, 温升试验指标不合格。	在供应商整改完成前, 在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	电缆分支箱	自2019年6月17日起, 暂停中标资格 4 个月。截至目前供应商未完成整改。
15	珠海许继电气有限公司	供应国网天津城东公司 110 千伏刘快庄 10 千伏 7#新出线工程 (城东-电网 18-65) 10 千伏负荷开关, 经国网天津市电力公司电力科学研究院检测, 负荷开关机械特性指标不合格, 开关配套的电压互感器局部放电、励磁特性试验不合格。之后物资公司对在库产品进行排查, 经国家电器产品质量监督检验中心检测, 受检同类型产品机械特性指标不合格。	在供应商整改完成前, 在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	10 千伏负荷开关	自2019年6月17日起, 暂停中标资格 4 个月。截至目前供应商未完成整改。
16	江西大族能源科技股份有限公司	供应国网天津城东公司 110千伏曙光变电站 10 千伏 12 等线路工程(城东-电网 18-85) 的 10 千伏配电变台成套设备。 经国网天津市电力公司电力科学研究院检测, 其成套设备中低压配电箱使用的不锈钢壳体板材未达到招标采购技术规范中规定“304 材质标准”的要求, 且壳体板材厚度不符合“外壳厚度不小于 2mm”要求。	在供应商整改完成前, 在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	10 千伏配电变台成套设备	自2019年6月17日起, 暂停中标资格 4 个月。截至目前供应商未完成整改。
17	北京天威国网电气成套设备有限公司	供应国网天津城东公司110 千伏青光变电站10千伏77等线路工程的10千伏配电变台成套化设备。样品型号为“ZA-1-CL, 400 千伏 A, 12m”, 经国网天津市电力科学研究院检测, 不锈钢壳体板材未达到《招标采购技术规范》规定“304材质标准”的要求。	在供应商整改完成前, 在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	10 千伏柱上变压器台成套设备和 JP 柜	自2019年7月10日起, 暂停中标资格 4 个月, 截至目前供应商未完成整改。
18	上海置信电气非晶有限公司	供应国网天津城东公司 110 千伏曙光变电站10千伏15等线路工程10千伏柱上变压器台成套设备, 样品型号为“ZA-1-CL, 400 千伏A, 12m”, 经国网天津市电力科学研究院试验, 使用的不锈钢壳体板材未达到招标采购技术规范规定“304 材质标准”的要求。	在供应商整改完成前, 在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	10 千伏柱上变压器台成套设备和 JP柜	自2019年7月10日起, 暂停中标资格4 个月, 截至目前供应商未完成整改。
19	浙江天正电气股份有限公司	供应国网天津城东公司 110 千伏曙光变电站 10 千伏 12 等线路工程的 10 千伏柱上断路器设备, 样品型号为“ZW20B-12/T630-20R”, 经国网天津市电力科学研究院试验, 交流耐压不合格。	在供应商整改完成前, 在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	10 千伏柱上断路器	自2019年7月10日起, 暂停中标资格 4 个月, 截至目前供应商未完成整改。
20	中能电气股份有限公司	供应宝坻公司10千伏华尖园线路工程的低压综合配电箱产品, 经国家电配设备质量监督检验中心检测, 防护等级指标不合格。	在供应商整改完成前, 在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	低压综合配电箱	自2019年7月10日起, 暂停中标资格 2个月, 截至目前供应商未完成整改。
21	佳宁电气集团有限公司	供应国网天津城东公司“35 千伏韩家墅变电站等工程”10kV 变压器成套设备, 配电变压器型号为“S13-M-400/10”, 经国网天津市电力公司电力科学研究院检测, 温升指标不合格。	在供应商整改完成前, 在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	10 千伏变电成套设备及 10 千伏配电变压器产品	自2019年10月18日起, 暂停中标资格 2个月, 截至目前供应商未完成整改。
22	天津市宜北电力设备有限公司	供应国网天津宁河公司“35 千伏芦新站10千伏芦贾211线时代花”工程的10kV箱式变电站, 配电变压器型号为“S13-M-630/10”, 经国网天津市电力公司电力科学研究院检测, 绝缘油色谱不合格。	在供应商整改完成前, 在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	10 千伏箱式变电站和 10 千伏油浸式变压器类产品	自2019年10月18日起, 暂停中标资格 4个月, 截至目前供应商未完成整改。
23	浙江谷元电力科技有限公司	供应国网天津宝坻公司“袁罗110千伏变电站10千伏19、20#工程”10kV柱上断路器设备, 型号为“ZW20-12D/630-20”, 经国网天津市电力科学研究院检测, 交流耐压试验项目不合格。	国网公司总部已对其进行处理, 2019年4月1日-2021年3月31日在国网公司系统所有品类招标采购中列入黑名单。按照国网总部处理措施执	所有品类	总部2019年12月公告
24	石家庄市惠丰电瓷电器有限公司	供应国网天津城南公司“后三台110千伏输变电工程”20kV穿墙套管, 型号为“AC20kV, 瓷, 4000A, 无CT, 铜”, 经国网天津市电力科学研究院检测发现“导电排为2片”与供应商投标文件承诺的“导电排为3片”不符。	2019年10月18日-2020年4月17日在天津公司招标中暂停中标资格。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的, 处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	穿墙套管产品	
25	天津市库德电气设备有限公司	供应国网天津宁河公司低压开关柜产品, 经国网天津市电力公司电力科学研究院检测, 柜体板材厚度不合格。按照《电网物资抽检结果分类分级导则》规定, 属于首次发现的三级质量问题。	在供应商整改完成前, 在天津公司招标采购中无限期取消其中标资格。	低压开关柜	自2019年12月23日起, 暂停中标资格 4个月, 截至目前供应商未完成整改。

26	保定中亚电气有限公司	供应国网天津城西公司柱上变压器台成套产品，经国网天津市电力科学研究院检测，变压器温升试验、JP柜板材材质和厚度不合格。按照《电网物资抽检结果分类分级导则》规定属于首次发现二级质量问题。	2019年12月23日-2020年4月23日在天津公司招标中暂停中标资格。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	10千伏配电变台成套设备	
27	河北顺和电力器材制造有限公司	供应国网天津城西公司JP柜产品。经国网天津市电力科学研究院检测，JP柜板材材质和厚度不合格。按照《电网物资抽检结果分类分级导则》规定，属于二级质量问题	2019年12月23日-2020年4月23日在天津公司招标中暂停中标资格。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	JP柜	
28	天津市鹏诚瑞洋科技发展有限公司	在参加国网天津电科院消防实施检测及维护服务采购活动中，伪造消防技术服务机构一级资质证书和电气消防安全检测证书。	2020年2月28日-2023年2月27日在公司系统采购活动中列入黑名单	所有服务及物资品类	