

国网安徽公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2020-1

序号	厂家信息	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	奥顿电气有限公司	供应安徽公司变电成套设备中的JP柜在2020年1月发生柜体厚度不合格，属较严重质量问题。	2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
2	山东欧玛嘉宝电气科技有限公司	供应安徽公司变电成套设备中的JP柜在2020年1月发生柜体材质厚度不合格，属较严重质量问题。	2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存变电成套设备
3	萍乡华维电瓷科技股份有限公司	供应安徽公司的交流盘形悬式瓷绝缘子在2020年1月发生机电破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题。	2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存瓷绝缘子
4	武汉莱恩输变电设备股份有限公司	供应安徽公司的交流棒形悬式复合绝缘子在2020年1月发生尺寸检查不合格，属一般质量问题。	2020年4月1日-2020年5月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存复合绝缘子
5	南京电气（集团）有限责任公司	供应安徽公司的线路柱式复合绝缘子在2020年1月发生弯曲破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题。	2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存复合绝缘子
6	醴陵市东方电瓷电器有限公司	供应安徽公司的线路柱式瓷绝缘子在2020年1月发生机械破坏负荷试验不合格，属较严重质量问题。	2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存瓷绝缘子
7	无锡市曙光电缆有限公司	供应安徽公司的电力电缆结构在2020年1月发生尺寸检查不合格，属较严重质量问题。	2020年4月1日-2020年7月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）电缆
8	穿越电缆集团有限公司	供应安徽公司的电力电缆在2020年1月发生交联聚乙烯绝缘热延伸试验不合格，属一般质量问题。	2020年4月1日-2020年5月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）电缆
9	天环线缆集团有限公司	供应安徽公司的低压电力电缆在2020年1月导体直流电阻不合格，属一般质量问题。	2020年4月1日-2020年5月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存10（20）电缆
10	安徽合电正泰电气成套设备有限公司	供应安徽公司的电缆分支箱在2020年1月发生柜体厚度不合格，属一般质量问题。	2020年4月1日-2020年5月31日在安徽公司招标中暂停中标资格	配网设备协议库存电缆附件

11	安徽驰纬电力设备有限公司	供应商安徽公司的电缆分支箱发生柜体材质及尺寸不合格。供应安徽阜阳公司高压开关柜，不按合同期供货且经多次催促仍不供货，严重延迟政府形象工程及里程碑计划。项目单位多次督促，供应商拒不整改，2020年2月21日-2021年2月20日在国网安徽省电力有限公司招标采购活动中列入黑名单。供应商至今整改不合格。	2020年2月21日-2023年2月20日在安徽公司招标中列入黑名单。	所有品类
12	安徽阜阳侨兴电气设备有限公司	2019年9月抽检中，供应国网安徽公司配电箱短路耐受强度不合格，属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存综合配电箱
13	安徽明都电气有限公司	2019年6月抽检中，供应国网安徽公司的电缆分支箱物防护等级检验不合格，属一般质量问题。	2019年11月1日-2019年12月31日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
14	安徽耐得电气设备有限公司	2019年9月抽检中，供应国网安徽公司配电箱短路耐受强度不合格，属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存综合配电箱
15	安徽双诚电线电缆有限公司	供应商供应阜阳城郊供电公司10kV柴沟06线刘小寨中心村二期新建等工程集束绝缘导线225千米，不按期交货，且多次催货均无结果。目前该供应商既不能供货也不同意解除合同，一拖再拖已严重影响工程。	2019年6月21日-2020年6月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
16	安吉兴华电力管道股份有限公司	2019年5月、6月抽检中，供应国网安徽公司的电缆保护管维卡软化温度检测不合格，属一般质量问题。6个月内累计出现2次一般质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
17	北京八达电缆管有限公司	物资质量抽检中，样品外观尺寸检查、压扁试验、落锤冲击试验不合格	2019年8月21日-2019年12月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
18	池州华光电力工程有限公司	物资质量抽检中，样品柜体材质不合格	2018年12月12日-2019年4月11日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配电箱（JP柜）
19	杭州百诺电力科技有限公司	2019年6月抽检中，供应国网安徽公司的电缆保护管尺寸检查不合格，属一般质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
20	杭州富阳科威钢业有限公司	供应商同类产品6个月内发生2起质量问题，均是样品外观尺寸检查不合格	2019年8月21日-2019年12月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件

21	杭州浩飞管业有限公司	2019年8月抽检中，供应国网安徽公司的电缆保护管尺寸检查、环刚度检测不合格，属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
22	合肥高压开关有限公司	10kV开关柜断路器触头镀银层厚度不合格、温升试验不合格、柜内绝缘件送检单次余焰时间检测结果不合格。	2019年4月21日-2021年4月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
23	河南三三变压器股份有限公司	供应商在2015年两次质量抽检中多项指标不合格，且拒不进行整改，宿州公司连续发生两起运行中变压器烧毁。供应商整改不合格，2019年8月21日-2020年8月20日，在国网安徽省电力有限公司招标采购活动中列入黑名单。供应商整改不合格，2020年8月21日-2022年8月20日，在国网安徽省电力有限公司招标采购活动中列入黑名单。供应商至今整改不合格。	2019年8月21日-2025年8月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
24	湖南湘能智能电器股份有限公司	2019年6月抽检中，供应国网安徽公司的柱上断路器机械寿命试验、短路电流关合和开断试验不合格，短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存10（20）kV断路器
25	华盛电气集团有限公司	物资质量抽检中，样品空载损耗和总损耗测量不合格，2018年4月25日-2018年6月24日，在国网安徽省电力有限公司10kV配电变压器标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格。2019年8月21日-2019年12月20日，在国网安徽省电力有限公司10kV配电变压器标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格，2019年12月21日-2020年6月20日，在国网安徽省电力有限公司10kV配电变压器标包中暂停中标资格。供应商至今整改不合格。	2019年8月21日-2021年6月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。	10kV配电变压器
26	吉林洮鑫电气设备有限公司	物资质量抽检中，样品镀锌层试验不合格	2019年8月21日-2019年10月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存复合绝缘子
27	江苏东恒电力器材有限公司 (原江苏标诚电力器材有限公司)	物资质量抽检中，样品结构尺寸不合格，2018年2月8日-2018年4月7日，在国网安徽省电力有限公司电缆保护管标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格。2019年8月21日-2019年12月20日，在国网安徽省电力有限公司电缆保护管标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格，2019年12月21日-2020年6月20日，在国网安徽省电力有限公司电缆保护管标包中暂停中标资格。供应商至今整改不合格。	2019年8月21日-2021年6月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。	电缆保护管
28	江苏东峰电缆有限公司	2019年8月抽检中，供应国网安徽公司的架空绝缘导线结构和尺寸检查、导体直流电阻、交联聚乙烯绝缘热延伸试验不合格，属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存10（20）导地线

29	江苏东恒电力器材有限公司 (原江苏标诚电力器材有限公司)	物资质量抽检中, 样品公称内径允许偏差、公称壁厚允许偏差、压扁试验、环刚度、维卡软化温度不合格	2018年12月12日-2019年4月11日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成, 继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
30	江苏南瑞泰事达电气有限公司	2019年9月抽检中, 供应国网安徽公司变电成套设备中的JP柜短路耐受强度不合格, 属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存变电成套设备
31	江苏其厚智能电气设备有限公司	2019年6月抽检中, 供应国网安徽公司的10kV柱上变压器台成套设备中的变压器短路承受能力试验不合格, 属一般质量问题。	2019年11月1日-2019年12月31日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成, 继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存变电成套设备
32	江苏易成电力器材有限公司	2019年5月、6月抽检中, 供应国网安徽公司的电缆保护管尺寸检查、压扁试验不合格, 属较严重质量问题。6个月内累计出现2次较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年6月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
33	江西华尔德集团有限公司	2019年4月抽检中, 供应国网安徽公司的交流盘形悬式瓷绝缘子机电破坏负荷试验不合格, 属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成, 继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存瓷绝缘子
34	江西铭扬实业有限公司	供应商同类产品6个月内发生3起质量问题, 其中2起是样品外观尺寸检查、环刚度不合格, 另外1起是样品外观尺寸检查、环刚度检测、维卡软化温度检测不合格	2019年8月21日-2020年8月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
35	江西新龙电瓷电器制造有限公司	2019年5月抽检中, 供应国网安徽公司的线路柱式瓷绝缘子机械破坏负荷试验不合格, 属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成, 继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存瓷绝缘子
36	萍乡萍瓷出口电瓷有限责任公司	2019年10月抽检中, 供应国网安徽公司的线路柱式瓷绝缘子机械破坏负荷试验不合格, 属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存瓷绝缘子
37	山东爱普电气设备有限公司	供应国网安徽公司的10kV柱上变压器台成套设备中的变压器发生空载试验、绝缘油试验不合格问题, 已于2019年6月21日-12月20日在配网设备协议库存变电成套设备标包中暂停中标资格。处理期内, 2019年6月抽检中发现10kV柱上变压器台成套设备中的变压器短路承受能力试验不合格问题。	2019年6月21日-2020年12月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存变电成套设备
38	山东爱普电气设备有限公司	2019年6月抽检中, 供应国网安徽公司的配电箱布线、操作性能和功能不合格, 短路耐受强度不合格, 属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存综合配电箱

39	山东达驰电气有限公司	2019年7月抽检中，供应国网安徽公司的10kV变压器空载损耗试验项目不合格，属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存10（20）kV配变
40	苏州东亚电力设备有限公司	物资质量抽检中，样品压扁试验和公差内径允许偏差不合格，2018年4月25日-2018年6月24日，在国网安徽省电力有限公司电缆保护管标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格，2019年8月21日-2019年12月20日，在在国网安徽省电力有限公司电缆保护管标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格，2019年12月21日-2020年6月20日，在国网安徽省电力有限公司电缆保护管标包中暂停中标资格。供应商至今整改不合格。	2019年8月21日-2021年6月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。	电缆保护管
41	泰亿达电气有限公司	2019年8月抽检中，供应国网安徽公司的配电箱布线、操作性能和功能不合格，短路耐受强度不合格，柜体厚度不合格，属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存综合配电箱
42	天舍电气科技有限公司	供应国网安徽公司的配电箱在2019年6月抽检中出现布线、操作性能和功能不合格，短路耐受强度不合格，已于2019年11月1日-2020年2月29日在配网设备协议库存综合配电箱标包中暂停中标资格。处理期内，2019年11月抽检中发现配电箱柜体材质厚度不合格问题。	2020年1月1日-2020年8月31日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存综合配电箱
43	无锡市安普电缆有限公司	2019年8月抽检中，供应国网安徽公司的架空绝缘导线导体直流电阻不合格，属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存10（20）导地线
44	无锡市苏南电缆有限公司	供应国网安徽公司的架空绝缘导线在2018年11月抽检中出现导体直流电阻、交联聚乙烯绝缘热延伸试验不合格问题，已于2019年6月21日-10月20日在配网设备协议库存10（20）导地线标包中暂停中标资格。处理期内，2019年7月抽检中发现架空绝缘导线导体直流电阻、交联聚乙烯绝缘热延伸试验不合格问题。	2019年11月1日-2020年4月20日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存10（20）导地线
45	无锡市新阳光电缆有限公司	2019年7月抽检中，供应国网安徽公司的架空绝缘导线导体直流电阻、交联聚乙烯绝缘热延伸试验、XLPE绝缘收缩试验不合格，属较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。目前供应商整改未完成，继续暂停其中标资格。	配网设备协议库存10（20）导地线
46	宿迁市博大科技有限公司	物资质量抽检中，样品公称内径允许偏差不合格，2017年11月6日-2018年1月5日，在国网安徽省电力有限公司电缆保护管标包中暂停中标资格。处理期满，供应商整改不合格，2019年8月21日-2019年12月20日，在国网安徽省电力有限公司电缆保护管标包中暂停中标资格。项目单位多次督促，供应商拒不整改，2019年12月21日-2020年12月20日，在国网安徽省电力有限公司招标采购活动中列入黑名单。供应商至今整改不合格。	2019年12月21日-2022年12月20日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类

47	浙江谷元电力科技有限公司	供应商供应国网太和县供电公司的电能计量箱、配电箱和柱上断路器物资，不按期交货，项目单位多次催货均无结果。且经省公司协调约谈后，供应商仍拒不整改，项目多次督促仍未供货。目前该供应商既不供货也不同意解除合同，一拖再拖已严重影响工程。	2020年1月1日-2020年12月31日在安徽公司招标中列入黑名单	所有品类
48	浙江兴隆管业有限公司	2019年8月抽检中，供应国网安徽公司的电缆保护管尺寸检查、环刚度检测不合格，属较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日在安徽公司招标中暂停中标资格。	配网设备协议库存电缆附件
49	河南瑞尔电气股份有限公司	2019年9月抽检中，供应国网安徽公司的电缆分支箱防护等级不合格，属一般质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。处理期间没有相应物资类别招标,处理时间顺延至下一批相应类别招标结束。	配网设备协议库存电缆附件
50	芜湖市东升预制电杆有限公司	2019年10月抽检中，供应国网安徽公司的锥形水泥杆挠度检验、承载力检验不合格，属一般质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。处理期间没有相应物资类别招标,处理时间顺延至下一批相应类别招标结束。	配网设备协议库存水泥杆
51	瑞泰电气有限公司	2019年9月抽检中，供应国网安徽公司的交流棒形悬式复合绝缘子尺寸检查不合格，属一般质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日在安徽公司招标中暂停中标资格。处理期间没有相应物资类别招标,处理时间顺延至下一批相应类别招标结束。	配网设备协议库存复合绝缘子