

附件 1

国网山东省电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2020-2

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	山东电工豪迈节能科技有限公司	供青岛公司 10kV 变压器抽检发现一般质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 7 月 10 日暂停 10kV 变压器中标资格。	10kV 变压器
2	大江控股集团电力科技有限公司	供菏泽公司 10kV 柱上变压器台成套设备抽检发现较严重质量问题，供淄博公司 10kV 柱上变压器台成套设备抽检发现一般质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 9 月 10 日暂停变电成套设备中标资格。	协议库存变电成套设备
3	河北万庆电力器材科技有限公司	供菏泽、莱芜、济南公司 10kV 柱上变压器台成套设备抽检发现一般质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 7 月 10 日暂停变电成套设备中标资格。	协议库存变电成套设备
4	山东昊泰电气有限公司	供菏泽公司 10kV 柱上变压器台成套设备抽检发现严重质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 11 月 10 日暂停变电成套设备中标资格。	协议库存变电成套设备
5	威海鲁能电气有限公司	供东营公司 10kV 柱上变压器台成套设备抽检发现一般质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 7 月 10 日暂停变电成套设备中标资格。	协议库存变电成套设备
6	上海耐吉电力集团有限公司	供菏泽公司 JP 柜抽检发现一般质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 7 月 10 日暂停配电箱中标资格。	配电箱
7	飞洲集团有限公司	供济宁公司低压电力电缆抽检发现一般质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 7 月 10 日暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
8	扬州北辰电气集团有限公司	供济南公司低压开关柜抽检发现较严重质量问题，2019 年 11 月 6 日起暂停低压开关柜中标资格，处理期内，供济南公司低压开关柜抽检发现较严重质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 11 月 10 日暂停低压开关柜中标资格。	低压开关柜
9	山东鑫隆管业有限公司	供济南公司电缆保护管抽检发现较严重质量问题，供烟台、莱芜公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 9 月 10 日暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
10	徐州金晨塑业有限公司	供菏泽公司电缆保护管抽检发现较严重质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 9 月 10 日暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
11	浙江乾达管业有限公司	供日照公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 7 月 10 日暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
12	河北安达电气科技有限公司	供德州公司交流棒形悬式复合绝缘子抽检发现一般质量问题，2020 年 1 月 8 日起暂停复合绝缘子中标资格，处理期内，供德州、聊城公司复合绝缘子抽检发现一般质量问题。	2020 年 5 月 11 日-2020 年 9 月 10 日暂停复合绝缘子中标资格。	协议库存复合绝缘子

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
13	江东金具设备有限公司	供莱芜公司金具抽检发现一般质量问题。	2020年5月11日-2020年7月10日暂停金具中标资格。	协议库存金具
14	金锚电力控股有限公司	供青岛公司连接金具抽检发现一般质量问题，2019年11月6日起暂停协议库存金具中标资格，处理期内，供济宁公司金具抽检发现一般质量问题。	2020年5月11日-2020年9月10日暂停金具中标资格。	协议库存金具
15	山东宇疆电气科技有限公司	在山东公司2019年电商化招标采购中，提供虚假信息。	2020年5月11日-2023年5月10日中列入黑名单	所有物资
16	青岛郎润电气科技有限公司	在山东公司2019年电商化招标采购中，提供虚假信息。	2020年5月11日-2023年5月10日中列入黑名单	所有物资
17	福建中程锐铂电力科技有限公司	在山东公司2019年电商化招标采购中，提供虚假信息。	2020年5月11日-2023年5月10日中列入黑名单	所有物资
18	江苏鸿翔电缆有限公司	供枣庄公司低压电力电缆抽检发现较严重质量问题。	2020年1月8日起暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
19	江苏捷峰电力器材有限公司	供德州公司耐张线夹抽检发现较严重质量问题。	2020年1月8日起暂停金具中标资格。	协议库存金具
20	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	供烟台公司配电箱抽检发现一般质量问题。	2020年1月8日起暂停配电箱中标资格。	配电箱
21	江苏长峰电缆有限公司	供德州公司低压电力电缆抽检发现一般质量问题。	2020年1月8日起暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
22	江苏中天伯乐达变压器有限公司	供菏泽公司配电箱抽检发现一般质量问题。	2020年1月8日起暂停配电箱中标资格。	配电箱
23	南京大手笔电子科技有限公司	供济南公司配电箱抽检发现较严重质量问题。	2020年1月8日起暂停配电箱中标资格。	配电箱
24	山东安澜电力科技有限公司	供济南公司10kV变压器抽检发现一般质量问题。	2020年1月8日起暂停10kV变压器中标资格。	10kV变压器
25	山东玲珑机电有限公司	供菏泽公司配电箱抽检发现一般质量问题。	2020年1月8日起暂停配电箱中标资格。	配电箱
26	山东中茂电气设备有限公司	供菏泽公司10kV柱上变压器台成套设备抽检发现一般质量问题。	2020年1月8日起暂停变电成套设备中标资格。	协议库存变电成套设备
27	上海置信电气非晶有限公司	供淄博公司10kV箱式变电站抽检发现一般质量问题。	2020年1月8日起暂停10kV箱式变电站中标资格。	10kV箱式变电站

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
28	济宁恒泰水泥制品有限公司	2020 年度配网杆塔类协议库存招标联合资格预审资料与实际不符。	2020 年 1 月 8 日-2023 年 1 月 7 日中列入黑名单	所有品类
29	济宁市联诚水泥制品有限公司	2020 年度配网杆塔类协议库存招标联合资格预审资料与实际不符。	2020 年 1 月 8 日-2023 年 1 月 7 日中列入黑名单	所有品类
30	济宁市泰通水泥制品有限公司	2020 年度配网杆塔类协议库存招标联合资格预审资料与实际不符。	2020 年 1 月 8 日-2023 年 1 月 7 日中列入黑名单	所有品类
31	济宁永航水泥制品有限公司	2020 年度配网杆塔类协议库存招标联合资格预审资料与实际不符。	2020 年 1 月 8 日-2023 年 1 月 7 日中列入黑名单	所有品类
32	济宁宗圣杆塔有限公司	2020 年度配网杆塔类协议库存招标联合资格预审资料与实际不符。	2020 年 1 月 8 日-2023 年 1 月 7 日中列入黑名单	所有品类
33	嘉祥大川电力杆塔有限公司	2020 年度配网杆塔类协议库存招标联合资格预审资料与实际不符。	2020 年 1 月 8 日-2023 年 1 月 7 日中列入黑名单	所有品类
34	凉山州春晖水泥制品有限公司	2020 年度配网杆塔类协议库存招标联合资格预审资料与实际不符。	2020 年 1 月 8 日-2023 年 1 月 7 日中列入黑名单	所有品类
35	山东得瑞电力设备有限公司	2020 年度配网杆塔类协议库存招标联合资格预审资料与实际不符。	2020 年 1 月 8 日-2023 年 1 月 7 日中列入黑名单	所有品类
36	山东圣恒电力器材有限公司	2020 年度配网杆塔类协议库存招标联合资格预审资料与实际不符。	2020 年 1 月 8 日-2023 年 1 月 7 日中列入黑名单	所有品类
37	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	在日照公司输变电设计服务中, 图纸设计深度不足, 主要设计人员、现场工代服务到位不及时、技术指导不到位, 被建设管理单位投诉。	2020 年 1 月 8 日起暂停 110kV 电压等级输变电工程设计中标资格。	110kV 电压等级输变电工程设计
38	保定永生水泥制品有限公司	供山东聊城、淄博公司锥形水泥杆抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停水泥杆中标资格。	协议库存水泥杆
39	海阳市正宇塑胶有限公司	供山东德州电缆保护管抽检发现质量问题, 2019 年 4 月 12 日起暂停电缆附件中标资格, 处理期内, 供山东淄博公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
40	威海市广通塑胶制品有限公司	供山东德州、济南、潍坊公司电缆保护管 6 个月内累计发现 4 次一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日-2020 年 11 月 5 日黑名单 1 年的处理。	所有品类
41	无锡市宇盛线缆有限公司	供山东济宁公司 10kV 电力电缆抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停电缆中标资格。	协议库存电缆

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
42	无锡市远登电缆有限公司	供山东济宁公司 10kV 电力电缆抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
43	无锡市长城电线电缆有限公司	供山东济宁公司 10kV 电力电缆抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停电缆中标资格。	协议库存电缆
44	保定德利盛电器有限公司	供山东济南公司 10kV 柱上变压器台成套设备抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停变电成套设备中标资格。	协议库存变电成套设备
45	北京华电美仪电气科技有限公司	供山东济南公司低压开关柜抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停低压开关柜中标资格。	低压开关柜
46	山东恒瑞德电气设备有限公司	供山东枣庄公司低压电容器柜抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停低压电容器柜中标资格。	协议库存低压电容器柜
47	圣享集团有限公司	供山东济南公司配电箱抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停配电箱中标资格。	配电箱
48	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	供山东济南公司配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停配电箱中标资格。	配电箱
49	中能电气股份有限公司	供山东济南公司低压开关柜抽检发现较严重质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停低压开关柜中标资格。	低压开关柜
50	江苏兆邦电力器材有限公司	供山东菏泽公司拉线金具抽检发现质量问题，2019 年 5 月 15 日起暂停协议库存金具中标资格，处理期内，供山东东营公司连接金具抽检发现一般质量问题。	2019 年 11 月 6 日起暂停金具中标资格。	协议库存金具
51	利锐特电气有限公司	2019 年 9 月，供山东聊城公司三相 1 表位非金属计量箱更改箱体布局和工艺结构，属于严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
52	盛锋电力科技有限公司	2019 年 9 月，供山东潍坊公司三相 1 表位非金属计量箱降低断路器电流规格及分断能力指标，属于严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
53	浙江绿丰电气有限公司	2019 年 9 月，供山东聊城公司单相 6 表位非金属计量箱更改箱体布局和工艺结构，属于严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
54	安庆金科高压电器有限公司	2019 年 9 月，供山东聊城公司三相 1 表位非金属计量箱更改箱体布局和工艺结构，属于严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
55	河北民辉电气设备制造有限公司	2019 年 9 月，供山东潍坊公司三相 1 表位非金属计量箱降低断路器电流规格及分断能力指标，属于严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
56	滨州市新东方电子工程有限公司	2019 年 9 月，供山东青岛公司三相 1 表位非金属计量箱降低断路器电流规格及分断能力指标属于严重质量问题；供枣庄公	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
		司单相 12 表位非金属计量箱更改箱体布局和工艺结构，属于严重质量问题。		
57	山东金人电气有限公司	2019 年 9 月，供山东淄博公司单相 9 表位非金属计量箱更改箱体布局和工艺结构，且更换开关品牌，属于严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
58	鲁电集团有限公司	2019 年 9 月，供山东聊城公司单相 6 表位非金属计量箱降低导线线径，更换开关品牌，属于严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
59	山东盛恒电力设备有限公司	2019 年 9 月，供山东淄博公司单相 6 表位非金属计量箱更换开关品牌，属于严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
60	浙江南腾电气有限公司	2019 年 9 月，供山东青岛公司单相 9 表位非金属计量箱降低箱体材质厚度，属于严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
61	江西伊发电力科技股份有限公司	2019 年 9 月，供山东枣庄公司单相 4 表位非金属计量箱降低导线线径，属于严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
62	圣亨集团有限公司	2019 年 9 月，供山东青岛公司单相 12 表位非金属计量箱采用 1P 断路器，属于较严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
63	浙江百固电气科技股份有限公司	2019 年 9 月，供山东威海公司单相 4 表位非金属计量箱缺少集中器开关，属于较严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
64	湖北盛佳电器设备有限公司	2019 年 9 月，供山东青岛公司单相 9 表位非金属计量箱无采集器开关，属于较严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
65	上海今雄电力器材有限公司	2019 年 9 月，供山东泰安公司单相 12 表位非金属计量箱采用 1P 断路器，属于较严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
66	祥兴电气有限公司	2019 年 9 月，供山东滨州公司单相 6 表位非金属计量箱采用 1P 断路器，属于较严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
67	山东驰戈电气设备有限公司	2019 年 9 月，供山东东营公司单相 9 表位非金属计量箱缺少集中器开关，属于较严重质量问题。	2019 年 9 月 20 日起在山东公司招标采购中暂停电能计量箱中标资格。	配网设备协议库存电能计量箱
68	河北佳兴电力设备有限公司	供山东济宁公司 10kV 隔离开关抽检发现一般质量问题。	自 2019 年 8 月 19 日起暂停 10kV 隔离开关中标资格。	10kV 隔离开关
69	湖南湖电电力设备有限公司	供山东青岛公司 10kV 交流避雷器抽检发现较严重质量问题。	2019 年 8 月 19 日起暂停 10kV 交流避雷器中标资格。	10kV 交流避雷器
70	天津市宜北电力设备有限公司	供山东烟台公司 10kV 隔离开关抽检发现一般质量问题。	自 2019 年 8 月 19 日起暂停 10kV 隔离开关中标资格。	10kV 隔离开关

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
71	江苏江阴华明电气设备有限公司	供山东莱芜公司低压开关柜抽检发现一般质量问题，自2019年5月15日起暂停低压开关柜中标资格，处理期内，供淄博公司低压开关柜再次发生不良行为。	2019年8月19日起暂停低压开关柜中标资格。	低压开关柜
72	山东昌泰电力科技有限公司	供山东烟台、东营公司电缆保护管抽检不合格，2019年7月31日-2020年1月31日暂停电缆附件中标资格，处理期内供青岛公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019年8月19日-2020年5月31日起暂停电缆附件中标资格	协议库存电缆附件
73	江苏中煤电缆有限公司	供山东菏泽公司1kV架空绝缘导线抽检不合格，2018年12月27日起暂停1kV架空绝缘导线中标资格，处理期内同类物资再次发生不良行为。	2019年7月31日暂停导线中标资格。	协议库存导线
74	河北天创电气材料制造有限公司	供山东潍坊公司交流三相隔离开关抽检不合格，2018年12月27日起暂停交流三相隔离开关中标资格，处理期内，同类产品再次发生不良行为。	2019年7月31日起暂停10kV隔离开关中标资格	10kV隔离开关
75	环欧电气有限公司	供山东潍坊公司交流三相隔离开关抽检不合格，2018年12月27日起暂停交流三相隔离开关中标资格，处理期内，同类产品再次发生不良行为。	2019年7月31日起暂停10kV隔离开关中标资格	10kV隔离开关
76	保定冀开电力器材有限公司	供山东烟台公司10kV三相隔离开关抽检发现一般质量问题，2019年6月12日-2019年8月11日暂停10kV隔离开关中标资格，处理期内，同类物资再次发生不良行为。	2019年7月31日起暂停10kV隔离开关中标资格。	10kV隔离开关
77	北京华电瑞通电力工程技术有限公司	供山东聊城公司综合配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日起暂停综合配电箱中标资格。	综合配电箱
78	湖南湘能智能电器股份有限公司	供山东聊城公司综合配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日起暂停综合配电箱中标资格。	综合配电箱
79	济宁圣地电力设备有限公司	供山东聊城公司综合配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日起暂停综合配电箱中标资格。	综合配电箱
80	聊城鑫大变压器有限公司	供山东威海公司10kV配变抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日起暂停10kV变压器中标资格。	10kV变压器
81	威海鲁能电气有限公司	供山东聊城公司综合配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日起暂停综合配电箱中标资格。	综合配电箱
82	烟台东源电力电气设备有限公司	供山东聊城公司综合配电箱抽检发现较严重质量问题。	2019年7月31日起暂停综合配电箱中标资格。	综合配电箱

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
83	远程电缆股份有限公司	供山东烟台公司 10kV 架空绝缘导线抽检发现较严重质量问题。	2019 年 7 月 31 日起暂停导线线中标资格。	协议库存导线线
84	深圳熠飞科技有限公司	供应商拒绝山东公司检查核实相关资料。	2019 年 6 月 12 日-2020 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
85	庆云大蕴电力科技有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
86	山东省阳信神州电力器材有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
87	扬州格瑞斯电气有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
88	山东驰戈电气设备有限公司	供应商拒绝山东公司检查核实相关资料。	2019 年 6 月 12 日-2020 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
89	威海必拓电力科技有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
90	山东国网政源电力工程有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
91	上海奥觉电力科技有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
92	青岛鑫弛消防科技有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
93	山东巨嘉电气有限公司	供应商拒绝山东公司检查核实相关资料。	2019 年 6 月 12 日-2020 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
94	江苏普汇电气科技有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 6 月 12 日-2022 年 6 月 11 日中列入黑名单	所有物资
95	滨州领安电力设备有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 5 月 15 日-2022 年 5 月 14 日中列入黑名单	所有物资
96	山东大华电器有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 5 月 15 日-2022 年 5 月 14 日列入黑名单	所有物资
97	山东海兰德电气有限公司	在山东公司 2019 年电商化招标采购中, 提供虚假信息。	2019 年 5 月 15 日-2022 年 5 月 14 日列入黑名单	所有物资

序号	供应商名称	不良行为描述	处理措施	处理范围
98	浙江群英控股有限公司	供山东东营、济宁公司电缆保护管抽检不合格，2018年12月27日起暂停电缆附件中标资格，处理期内，供淄博公司电缆保护管抽检发现一般质量问题。	2019年5月15日起暂停电缆附件中标资格。	协议库存电缆附件
99	山东成武天润管业有限公司	供山东菏泽公司电缆保护管抽检不合格	2019年4月12日起暂停电缆附件中标资格	协议库存电缆附件
100	广州市辉特电气有限公司	2019年3月在参加国网山东省电力公司2019年电商化竞争性谈判中提供虚假质量管理体系认证证书	2019年4月12日-2022年4月11日取消所有物资中标资格	所有物资
101	安吉兴华电力管道股份有限公司	供山东威海、淄博、菏泽公司等多地工程电缆保护管抽检不合格。	2018年12月27日起暂停电缆保护管中标资格	电缆保护管
102	苏州国宇碳纤维科技有限公司	供山东淄博、济宁、日照等多地工程项目的电缆保护管抽检不合格。	2018年12月27日起取消所有物资中标资格	所有物资
103	浙江吕氏管业有限公司	供日照、济宁、德州、莱芜等多地工程项目电缆保护管抽检不合格。	2018年12月27日起取消所有物资中标资格	所有物资
104	烟台东源电缆有限公司	供山东菏泽公司低压电力电缆产品抽检不合格。	2018年9月30日起暂停低压电力电缆中标资格。	低压电力电缆
105	山东鲁电天目电力科技有限公司	经核实，该公司在山东公司2017年第一批配网材料招标投标文件和2017年联合资格预审申请文件中部分合同业绩与事实不符。	2018年2月27日-2021年2月26日取消所有物资品类中标资格。	所有物资品类
106	山东阳谷电缆集团有限公司	在国网公司2017年度配网线路材料协议库存招标联合资格预审中，山东阳谷电缆集团有限公司提供的资格预审文件中《证明函件》与国网公司下发的证明函件中“资质核实信息汇总表”不一致。	2018年1月1日-2020年12月31日取消所有物资品类中标资格。	所有物资品类
107	山东省呈祥电工电气有限公司	供山东聊城公司电缆保护管抽检不合格。	2017年10月1日起暂停电缆保护管中标资格。	电缆保护管
108	山东鲁能日和控股有限公司	供山东聊城公司10kV变压器抽检不合格，且整改后仍不合格。	2017年6月1日起暂停10kV变压器中标资格。	10kV变压器
109	江苏超能电缆有限公司	供山东公司10kV电力电缆抽检不合格。	2013年3月起暂停10kV电力电缆中标资格。	10kV电力电缆
110	滨州吉德电力器材有限公司	在山东公司2013年第一批协议库存招标中，存在串标行为。	2013年3月起取消所有物资中标资格。	所有物资

备注：在处理期间招标人没有相应货物、工程、服务类别招标的，处理时间将顺延至下一批相应类别招标结束。