

中建安装集团有限公司物资采购招标公告

(第一版)

一、招标标的物：电线电缆

二、需求工程项目名称：杭州萧山国际机场武警变电站更新改造项目

项目地址：浙江省杭州市萧山区萧山机场 110kv 变电旁中建安装项目部

三、投标人资格

1. 投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人，且必须为一般纳税人；
2. 注册资金不低于（含）50万元；
3. 在中国建筑“云筑网”集采平台注册的合格供应商；
4. 投标人具备法律法规规定的其它条件和良好的社会信誉，在经营活动中没有违法违规记录；
5. 投标人拟投标产品必须通过国家质量监督管理部门检测，且检测报告及相应的强制认证证书有效；
6. 本次招标不接受联合体投标；
7. 其他要求：详见招标书。

四、投标须知

1. 标的物具体要求：【名称、数量、规格、尺寸、型号、等级、颜色、产地、技术参数、品牌要求等】具体见招标标的物清单；
2. 投标人需交纳_____ / _____万元投标保证金（资格预审通过后商务报价前缴纳）；
3. 法人代表投标时提供法定代表人身份证明书，法人委托投标时须提供法人授权书；（格式详见招标文件）
4. 中标后投标人不得以任何理由（如报价过低等）拒签合同，否则我司将其列入黑名单，1年内不得参与中建安装“云筑网”上组织的招标业务；
5. 其他要求：详见招标书。

五、投标文件递交时间及方式

1. 投标文件递交时间：2020年XX月XX日XX点XX分前；
2. 投标文件递交方式：在中国建筑“云筑网”线上提交（或约定其他方式）。

六、评标办法等其他招标事项详见招标书内容。

七、如本招标公告与招标文件内容不一致，以招标文件内容为准。

八、本次招标联系人

联系方式：冯绍武（技术）：18362788675 丁长安（物资）：18738164973

九、其他

1. 报价时含 13%增值税、含运费（运至项目施工现场指定地点-萧山机场武警变项目）

2. 按招标文件指定的技术要求报价，详见附件。

3. 按招标文件指定的付款方式报价：无预付款，货到现场验收合格并收到卖方开具的实际到货金额增值税发票，45 日内付实际到货款的 80%，工程竣工验收合格后 45 日内付到货款的 95%，留 5%余款作为质量保证金两年。

4. 我司实行两轮的报价制，第一轮报价后我司核实报价满足度（品牌、技术要求、供货周期及售后服务等因素），第二轮报价为最终报价。

5. 除在平台填列基准价外，仍需挂附件注明报价品牌及报价单位及联系人及电话。

6. 如对我司提供的技术要求及付款方式有异议者，需电话沟通后在报价单上备注，否则视为完全响应。

中建安装集团有限公司

2020 年 9 月 11 日

资审：

在云筑网发布的“20200804 苏杭公司杭州萧山机场蓄车楼项目一体车位视频检测器”招标公告中，经过招标公示，共 5 家报名。

1、其中 2 家供应商只签收招标公告未进行报名，因此不能将其做为投标单位。

2、另外剩余 3 家供应商符合投标条件，现确定为投标单位。

定标报告：

由于机场为重要场所，本次招标业主方漏填母线品牌，经过项目部与业主方沟通，业主建议母线品牌按照“西门子、ABB、施耐德”进行采购。经项目部与供应商谈判，建议“西门子”为选择方向，因此，建议选择镇江西门子母线有限公司为中标单位，请领导审批。本次报价价格参照铜材 37000 元/吨，如铜材涨幅在 3%以内，则母线价格保持不变；如铜材涨幅超过 3%，则母线价格按照涨幅比例的 70%浮动。付款方式：无预付款，货到现场验收合格并收到卖方开具的实际到货金额增值税发票，45 日内付实际到贷款的 70%，工程竣工验收合格后 45 日内付到贷款的 95%，留 5%作为质保金。

本次招标品牌要求：施耐德的 BLOKSET、ABB 的 NNS2.0、西门子的 SIVACON 8PT 或同档次及以上。经过项目部技术澄清，要求每台低压柜增添“测温装置”，通过对各投标方技术核实，其中上海朝强、江苏沪能报价低压柜柜型不符合招标品牌要求，杭州电力设备制造有限公司未能达到每台低压柜增添“测温装置”要求，为每 4 台低

压柜设置 1 台“测温装置”。在满足项目部技术要求的基础上，浙江金盾电器有限公司价格最优。因此，建议选择浙江金盾电器有限公司为中标单位，请领导审批。付款方式：无预付款，货到现场验收合格并收到卖方开具的实际到货金额增值税发票，45 日内付实际到货款的 70%，工程竣工验收合格后 45 日内付到货款的 95%，留 5%作为质保金。因设计变更新增低压柜两台，其中，杭州电力、浙江金盾、广东金泽等 3 家单位响应并按要求对新增 2 台低压柜进行报价 2980000.38

本次招标品牌要求：西门子 Simosec、施耐德 SM6、ABB Unisec 或同档次及以上。其中，江苏沪能及杭州西荣报价产品柜型不符合要求，非原厂柜。杭州电力设备制造有限公司由于报价失误，后经澄清最终报价为 61 万。同时，经过项目部再次谈判，广东金泽电气（集团）有限公司在二次报价基础上进行价格下浮，最终报价为含税总价 570000 元。因此，建议选定广东金泽电气（集团）有限公司为中标单位，请领导审批。付款方式：无预付款，货到现场验收合格并收到卖方开具的实际到货金额增值税发票，45 日内付实际到货款的 70%，工程竣工验收合格后 45 日内付到货款的 95%，留 5%作为质保金。

根据采购清单，本次招标内容为防火封堵主材，铁皮风管外包防火板施工的防火板部分，镇江玄润消防器材有限公司在二轮报价时将

龙骨及安装费用计算在内，经项目技术澄清仅需要供应商就防火板主材进行报价，镇江玄润消防器材有限公司按要求扣除其余项报价后，最终报价为 398528.33 元，为最低价。因此，建议选定镇江玄润消防器材有限公司为中标单位，请领导审批。付款方式：无预付款，货到现场安装验收合格并收到卖方开具的实际到货金额增值税发票，45 日内付实际到贷款的 70%，工程竣工验收合格后 45 日内付到贷款的 95%，留 5%作为质保金。

建议选定评分最高的北京信恒仁达机电设备有限公司为中标单位，请领导审批。付款方式：无预付款，货到现场安装验收合格并收到卖方开具的实际到货金额增值税发票，45 日内付实际到贷款的 75%，工程竣工验收合格 45 天内付至 95%，质保金 5%。