

## 灌云电气 35kV 电缆项目（物资）技术要求

### 一、电力电缆\ZRC-YJV\3\*240MM<sup>2</sup>\26 / 35KV（物料编码 102006409）技术要求

#### 1、技术要求

该电力电缆\ZRC-YJV\3\*240MM<sup>2</sup>\26 / 35KV，要求满足以下技术要求：

- 1.1、该电力电缆使用电压等级为 35kV。
- 1.2、要求规格尺寸为 3\*240MM<sup>2</sup>。
- 1.3、要求材质为铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃 C 级，无铠层。
- 1.4、要求电缆外半导体层易于剥离，剥离过程中不得出现拉断情况，剥离半导体层后无肉眼可见的残留。
- 1.5、要求产品质量不低于国内一线品牌。
- 1.6、产品质保 1 年。

#### 2、验收标准

- 2.1、产品须完全符合以上技术要求。
- 2.2、提供产品合格证及出厂检验报告。
- 2.3、提供产品售后服务渠道的方式及承诺函。

材料号：15952340975 徐



徐浩元  
高琳建