



**技术要求**

1. 材质:本箱采用ZL102铝合金压铸而成、操作手柄采用锌合金压铸而成、(操作手柄带自动定位、挂锁功能)表面高压静电喷塑;
2. 防护等级:IP54;
3. 进线方式:下进下出;
4. 安装方式:壁挂式安装;
5. 数量:1台;

请客户核对过线孔规格是否符合您的现场要求?

通径	英制	公制	俗称	允许电缆最大外径(mm)
DN15	G $\frac{1}{2}$ "	M20*1.5	4分	$\phi 7-\phi 10$
DN20	G $\frac{3}{4}$ "	M25*1.5	6分	$\phi 10-\phi 14$
DN25	G1"	M32*1.5	1吋	$\phi 12-\phi 18$
DN32	G1 $\frac{1}{4}$ "	M40*1.5	1.2吋	$\phi 15-\phi 23$
DN40	G1 $\frac{1}{2}$ "	M50*1.5	1.5吋	$\phi 18-\phi 30$
DN50	G2"	M63*1.5	2吋	$\phi 25-\phi 38$
DN70	G2 $\frac{1}{2}$ "	M75*1.5	2.5吋	$\phi 30-\phi 46$
DN80	G3"	M90*1.5	3吋	$\phi 38-\phi 56$
DN100	G4"	M100*1.5	4吋	$\phi 61-\phi 80$

做(通)用件登记  
CAD制图

图底图号

底图号

签名

日期

标记	文件号	签字	日期	名称	规格	安徽天康(集团)股份有限公司	
制图		会签		图号			
设计	李林	检查		内册合同号		图号	
校核		审定				数量	
批准		日期				比例	
						第 1 张	共 2 张